



2017-50675

2820-OK-PS-WE.7070.2.2017.252

Katowice, 16 czerwca 2017 r.

P. ARCHITEKCI JACEK PAWLUS  
ul. KORFANTEGO 17c/33  
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

*Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenu.*

W odpowiedzi na Państwa pismo o znakach DG.MS/01/2017 z dnia 22.05.2017r. dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pod nazwą „Miasteczko bezpiecznych dróg” w Dąbrowie Górniczej informujemy, że przedmiotową inwestycję krzyżuje będąca własnością PSE S.A. linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Łagisza-Jamki (przeszło 23-24).

Ww. inwestycja oraz sposób jej realizacji powinna uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950 z czerwca 2016r.).

Zabrania się zmiany rzędnych terenu bezpośrednio pod ww. linią 220 kV oraz w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów.

Wszystkie metalowe elementy wyposażenia ścieżek rowerowych oraz miejsc przeznaczonych do odpoczynku znajdujące się w odległości do 10m od skrajnych przewodów należy skutecznie uziemić.

Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów.

Zabrania się mocowania do pojazdów poruszających się po ścieżkach rowerowych elementów lub dodatkowego wyposażenia o wysokości powyżej 1m.

Zabrania się przebywania na terenie ścieżek rowerowych podczas burzy.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,  
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17