

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



1007926314

Będzin, dn. 10.05.2017r.

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2017-05-10

Barcode: 1009647987



PRI GRUPA K7
MGR INŻ. KAMIL KOZIEŁ
ul. Spacerowa 63
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

**Dotyczy: wniosku nr TD/OBD/OMD/UB/RR/102/2017 o naniesienie uzbrojenia terenu /
uzgodnienia branżowego przy ul. 11 Listopada/Tysiąclecia w Dąbrowie
Górnicej
Uzgodnienie nr 758/2017**

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 24.04.2017r. data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Będzinie **27.04.2017** r. i informujemy, że na wskazanym terenie została wrysowana napowietrzna linia elektroenergetyczna WN(220kV – własność PSE).

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego i teletechnicznych wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i zestawy złączowo pomiarowe należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne SN, nN i oświetlenia ulicznego będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Wydział Eksploatacji** dołączając do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do przebiegających urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie linii SN, nN i oświetlenia ulicznego.

Prace prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostką Terenową Dąbrowa Górnica osoba do kontaktu – Jerzy Płoszaj, tel. 32 763-21-30.

Natomiast w sprawie nadzoru nad pracami w pobliżu kabli teletechnicznych należy zwrócić się do Spółki TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Sekcja Terenowa Bielsko – Będzin, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu skrajnych przewodów winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.