



TRASY sieci urządzenia ciepłowniczego nanieśiono orientacyjnie przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji. Wzestęgi zlokalizowane i skrzyżowania w stworzeniu do urządzeń ciepłowniczych należy wykonać pod nadzorem inspektora przedstawić w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

TAURON Ciepło Sp. z o.o.
 40-126 Katowice, ul. Grzybskiego 49
 DZIAŁ PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU
 SEKCJA UZGODNIENIA TECHNICZNYCH 2017.05
 Inspektor: Janusz Fiasza
sieci ciepłowniczej
ustalone w kanale ciepłownym
komory ciepłownicze

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
 GRUPA K7 mgr inż. Kamil Kozieł
 42-520 Dąbrowa Górnica, ul. Spacerowa 63
 NIP 629-244-09-72 REGON 361265983
 tel. 601-565-425

Dąbrowa Górnica
 skrzyżowanie ulic:
 11 Listopada / Tysiąclecia
 obręb: 0003 Dąbrowa Górnica
 skala 1:500
 sekcja: 6.131.31.15.1.2; 6.131.31.15.2.1

mgr inż. Kamil Kozieł
 geodeta uprawniony
 nr 22624