

12. W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.
13. Zabrania się składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną lub w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnego przewodu roboczego (odległość pozioma), zaś prace należy organizować w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia potrzeby możliwy był dostęp do konstrukcji słupa.
14. Nie należy prowadzić wykopów w odległości mniejszej niż 5 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych, zaś podczas prac ziemnych nie może dochodzić do naruszenia stabilności słupów linii, naruszenia konstrukcji uziemienia słupa, a także do zasypania lub zalewania fundamentów i konstrukcji wsporczych.
15. Ponieważ słupy linii 110 kV mogą znajdować się w miejscu, gdzie często będą przebywać ludzie, należy dokonać kontrolnych pomiarów napięć rażeniowych a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych wykonać odpowiednie zabezpieczenie.
16. W przypadku skrzyżowania linii elektroenergetycznych z gazociągami lub rurociągiem przesyłającym inne materiały palne, należy przestrzegać wymagań określonych w normie PN-M-34501. Ponadto, odstęp poziomy pomiędzy rurociągiem podziemnym a fundamentami słupów nie powinien być mniejszy niż 20 m.

W przypadku niemożności spełnienia stawianych wymagań należy przewidzieć przebudowę linii 110 kV kosztem i staraniem inwestora.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Wykonanie uzgodnienia podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych (dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl). Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

Sprawę prowadzi: Robert Robakowski
tel. +48 32 766 11 57

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Warszawie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. dokumentacji

Robert Robakowski

Załączniki:
mapa szt. 2
załącznik nr 1 wytyczne do zabezpieczenia kabli
załącznik – broszura informacyjna w zakresie bezpiecznego wykonywania prac w pobliżu urządzeń i zasad postępowania w przypadku ich uszkodzenia
Kopia:
1 x OBD/OMD a/a