

ZP.WIM.271.4.64.2018

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

dot. zapytań i zmiany treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: „**Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego**” - rozbiórka budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na zapytania Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie jw.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę?	Tak
2.	Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę segmentu A metodą mechaniczną, zgodnie z Projektem Budowlanym wykonawstwa Pracowni Statyk, pkt. 5 STWOR ppkt. 2	W przedmiarach robót przywołane są pozycje kosztorysowe dotyczące rozbiórki metodą ręczną, np. dla rozbiórki konstrukcji betonowych przy użyciu młotów i klinów. Oczywiście w takich przypadkach dopuszcza się sprzęt mechaniczny przy zachowaniu warunku przytoczonego w zapytaniu: „Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.”

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
Rafał Zwoliński