



Oprawa	3266
P[W]	56W

Oprawa	L1
P[W]	56W

Oprawa	L2
P[W]	56W

Oprawa	L3
P[W]	56W



1 Oprawa LED 56W h=4m

kabel YAKXS 4*35mm2

układ sieci : TN-C

ochrona dodatkowa : Wyłączenie Szybkie

UWAGI:

- uziom prowadzić poniżej linii kablowej na głębokości 0,7m
- zastosować płaskownik FeZn 30*4mm
- podłączenie każdego stanowiska wykonać linkami LgY 10mm2
- / podłączonymi do zaciśku uziemiającego słupa
- w miejscach wskazanych zastosować rury przepustowe RHDPE 75
- podejścia do fundamentów wykonać w rurach osłonowych wprowadzając poprzecz dedykowany otwór

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 27727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 11 11000048433439			MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI		
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA PRZY UL. MICKIEWICZA, UL. KRASIŃSKIEGO ORAZ UL. 6 SIERPNIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 49 DĄBROWA GÓRNICZA, REJON UL. MICKIEWICZA I UL. KRASIŃSKIEGO			INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA		
TREŚĆ RYSUNKU			SKALA		
Schemat rozbudowy oświetlenia			%		
PROJEKTANT mgr inż. ROBERT GLĄB ulpr. bud.-inst. al. nr 315/99, czł. Mazowieckiej Okręgowej Izby Bud., nr MAP/IE/0300/03	DATA	PODPIS		UMOWA NR WIM.272.44-B.2017	
SPRAWDZAJĄCY inż. MAREK MARZEC ulpr. bud.-inst. al. nr 539/88, czł. Mazowieckiej Okręgowej Izby Bud., nr MAP/IE/0116/03	11.2017			NR PROJEKTU 33/PB/17	
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI ulpr. architektoniczne nr 180/2001, czł. Stow. Architektów w SL-0022				NR RYSUNKU PB-0T-2	
Załącznik nr 1 do umowy, w której jest określona odpowiedzialność za projekt i wykonanie. Wszelkie informacje dotyczące projektu i wykonania, w tym w szczególności, w zakresie, w jakim jest to możliwe, należy przekazywać do podwykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich przekazanie. Wszelkie informacje dotyczące projektu i wykonania, w tym w szczególności, w zakresie, w jakim jest to możliwe, należy przekazywać do podwykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich przekazanie. Wszelkie informacje dotyczące projektu i wykonania, w tym w szczególności, w zakresie, w jakim jest to możliwe, należy przekazywać do podwykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich przekazanie.					
P. A. UL. ALMAPROJEKT. Przejście tego dokumentu należy rozumieć jako przejęcie powodzi wymienionych warunków.					