



**DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.**

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 30.01.2019 r.

GR/00325/19/W00937/19

**L'emir I. Juszczuk, H. Juszczuk,  
Spółka Jawna  
ul. Sobieskiego 16  
41-300 Dąbrowa Górnicza**

dotyczy: zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków bytowych dla posesji nr 125/1, 125/9, 125/8 przy ul. Przemysłowej w Dąbrowie Górniczej

W odpowiedzi na Państwa pismo w załączeniu odsyłamy plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną trasą sieci wod-kan. Dodatkowych uzgodnień branżowych należy dokonać z administratorem terenu oraz właścicielem kanalizacji deszczowej, tj. Urzędem Miejskim Wydział Komunikacji i Drogownictwa.

Jednocześnie informujemy, że zapewniamy dostawę wody na cele socjalno-bytowe z wodociągu PE Ø110/90 przebiegającej w pobliżu przedmiotowej działki oraz odbiór ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiegającej w pobliżu budynku nr 33 przy ul. Krasińskiego.

Poniżej podajemy informację dotyczącą ciśnienia i wydajności na pobliskich hydrantach.:

- na podstawie pomiarów dokonanych na hydrancie H1 informujemy, że przy wydajności 8,80 dm<sup>3</sup>/s dynamiczne ciśnienie wyn. 0,15 MPa
- na podstawie pomiarów dokonanych na hydrancie H2 informujemy, że przy wydajności 9,86 dm<sup>3</sup>/s dynamiczne ciśnienie wyn. 0,18 MPa

Pomiary zostały wykonane w dzień powszedni w godzinach dopołudniowych. W przypadku wystąpienia awarii, zmiany pracy sieci lub kierunku zasilania przedmiotowe parametry mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GŁÓWNY**

*mgr inż. Andrzej Malinowski*