

Dąbrowa Górnicza, 22.03.2019 r.

ZP.WKM.271.4.9.2019

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: zapytań do treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: „Budowa parku rozrywki Tuczawa – Bugaj – Sikorka”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” odpowiada na zapytania wniesione do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jw.

1.Pytanie:

„Zgodnie z wymaganiami siwz Zamawiający żąda wykonania nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych o grubości 23mm i wysokości upadku (hic) – 3m. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mat przerostowych o grubości 20mm i wyższej wysokości upadku wynoszącej 3,4m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami placów zabaw decydująca jest wysokość upadku, a nie grubość nawierzchni bezpiecznej”.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie mat przerostowych o grubości 20mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mat przerostowych o powyższych parametrach, z zaznaczeniem, że maty powinny posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1177 wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny dla w/w parametrów oraz atest higieniczny PZH lub dokument równoważny.

2.Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiennej ławki dla matek karmiących? Parametry zamiennej ławki: wymiary: długość 192cm, wysokość 187cm, głębokość 81cm. Materiał: siedzisko i przewijak (wyprofilowany) drewno iglaste (świerk) lub liściaste (dąb albo buk) do wyboru, lakier ochronny. Konstrukcja: drewniana lub z profili stalowych cynkowanych ogniowo, dach pokryty materiałem przeciwsłonecznym. Ławka zadaszona bez wypełnienia ścian bocznych płytą HDPE. Dodatkowo tabliczka aluminiowa – piktogram symbol matki karmiącej. Funkcja oraz podstawowe wymiary zachowane.

Odpowiedź:

Ławkę dla mam i dzieci należy wykonać zgodnie z wymiarami i zapisami w dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że terminy i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z-CANACZELNIKA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Iwona Dalach