




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
DĄBROWA GÓRNICZA**

Dąbrowa Górnicza, 27.03.2019 r.

CZK.0003.3.2019



**Pan Grzegorz Jaszczyra  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej**

**dotyczy: odpowiedzi na interpelację BRM.0003.98.2018 z 15 marca 2019r.**

Odpowiadając na Pańską interpelację dotyczącą nieczynnych hydrantów w dzielnicy Staszic, informuję, że stan techniczny hydrantów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza jest systematycznie kontrolowany, a uszkodzone hydranty wymieniane lub usprawniane. Każdorazowo raport wraz z załączonym wykazem hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej przesyłany jest do Państwowej Straży Pożarnej.

W dzielnicy Staszic kontrola sprawności hydrantów odbyła się w październiku 2018 roku i na dzień kontroli wszystkie hydranty były sprawne. Średnica wodociągu w ulicy Szklanej wynosi 40mm, co nawet przy 100% przepustowości nie pozwala na wykorzystanie tego punktu do celów ppoż. Najbliższy hydrant na sieci znajdował się w odległości 140m na ulicy Południowej i wg informacji uzyskanej od PSP w trakcie akcji gaśniczej został wykorzystany do napełnienia wozu bojowego.

Brak ciśnienia wody w hydrancie przy ul. Szklanej nie zakłócił akcji gaśniczej i nie został przez Państwową Straż Pożarną zgłoszony do służb technicznych Dąbrowskich Wodociągów.

Pomimo zamkniętego skrzyżowania pomiędzy DK-94, ulicą Ziemby i 11-Listopada, według statystyk PSP (lata 2010-2019) dojazd zastępów straży pożarnej do dzielnicy Staszic wynosi od 8 do 15 minut.

Ponadto informuję, że Centrum Zarządzania Kryzysowego nie posiada kompetencji do monitorowania drożności, czy też ciśnienia w hydrantach. Niniejsze zadanie leży w dyspozycji Dąbrowskich Wodociągów.

**Do wiadomości:**

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny

**I Zastępca  
Prezydenta Miasta**

*Damian Rutkowski*



**DĄBROWA  
GÓRNICZA**  
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21  
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl  
www.dabrowa-gornicza.pl

**Centrala tel. +48 32 295 67 00  
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70  
faks +48 32 295 69 40**