
TEREN ZAMKNIĘTY PKP, dz.448/4
wyłączony z niniejszego opracowania
i stanowi odrębną dokumentację
PROJEKTOWANY KANAŁ Z RUR PVC
ø500 PRZECIĄGNIĘTY
W ISTNIEJĄCYM KANALE
ISTNIEJĄCY KANAŁ
OGÓLNOSPŁAWNY 1200/800
PRZEKRÓJ 3
Projektowana stacja transformatorowa 20/0,4kV 2x1000kVA (przyłącze 20kV wg odrębnego opracowania).
Projektowany kontener stacji transformatorowej 20/0,4kV 2x1000kVA (przyłącze 20kV wg odrębnego opracowania).
Projektowana stacja transformatorowa 20/0,4kV 2x1000kVA (przyłącze 20kV wg odrębnego opracowania).
Zasilanie stacji transformatorowej kablem AXKA 1x120mm² L=450m (przyłącze 2x; zasilanie ze stacji transfor. "Fabryka Domów Jednorodzinnych"). NIE OBJĘTY NINIEJSZYM PROJEKTEM
Przewód sikorka
DOJAZD DO TOCZNIKA STRZEMIESZCZE
TOCZNIA STRZEMIESZCZE wg oddzielnego opracowania
Projektowana stacja transformatorowa 20/0,4kV 2x1000kVA (przyłącze 20kV wg odrębnego opracowania).
Zasilanie stacji transformatorowej kablem AXKA 1x120mm² L=450m (przyłącze 2x; zasilanie ze stacji transfor. "Fabryka Domów Jednorodzinnych"). NIE OBJĘTY NINIEJSZYM PROJEKTEM
Przewód sikorka