



OBJAŚNIENIA:

— Oprawa świetłówkowa pyło-, strugoodporna mocowana bezpośrednio do sufitu lub do belki stropowej, ze świetłówkowym źródło światła 2x36W.

△ Oprawa szczelna projektorowa, źródło światła MHN 100W (doświetlenie przy pracach konserwatorsko-remontowych oraz przed wejściem do budynku tłoczni).

NR Oznaczenie napędu silnikowego

MOC Moc znamionowa napędu [kW]



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIECIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC. inż. Henryk Barczyk	OBJEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę tłoczni ścieków "Strzemieszyce", rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana	DATA: 10.2008r.
-------------------------------------	--	-----------------

FAZA ZADANIA: PB	TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU TŁOCZNI ŚCIEKÓW	SKALA: 1:50
------------------	---	-------------

OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Lyszczyński	PROJEKTANT: inż. Jerzy Przybyła	NR UPR.: 455/72/Kt	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY: inż. Henryk Barczyk	NR UPR.: 343/72/Kt	PODPIS:
--	---------------------------------	--------------------	---------	-----------------------------------	--------------------	---------

PRACOWNIA: B3	RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt zagospodarowania terenu Część elektroenergetyczna	OZNACZENIE RYSUNKU: 5444M PB 00 E R 008 00
---------------	---	--