

OBJAŚNIENIA:

- projektowane kable NN
- projektowany słup oświetleniowy, ocynkowany typu CS76-60/4 o wysokości 7m z wysięgnikiem jednoramiennym 0,5m i oprawą sodową OUSc-15 - 150W, 230V
- uziemienie słupa - bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- projektowane rury ochronne

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac zasadniczych budowlanych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne
2. Na skrzyżowaniach z drogami oraz urządzeniami podziemnymi należy kable NN chronić rurami AROT DVKØ110
3. Końcowe latarnie należy uziemić układając w wykopie kablowym bednarkę Fe/Zn 4x30mm

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40–082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021–26, FAX 032 2597869

PRO ARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41–300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC.: inż. Henryk Barczyk

OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę tłoczni ścieków "Strzemieszyce", rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo–kanalizacyjną po jego trasie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana

DATA: 10.2008r.

FAZA ZADANIA: PB

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY – STACJA NAPOWIETRZANIA SP2

SKALA: 1:250

OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Łyszczorz	inż. Jerzy Przybyła	455/72/Kt		inż. Henryk Barczyk	343/72/Kt	

PRACOWNIA: B3

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt zagospodarowania terenu Część elektroenergetyczna

OZNACZENIE RYSUNKU

ZNAK OPRACOWANIA	FAZA ZAD.	NUMER OBIEKTU	BRANŻA	SYMBOL DOK.	NR KOL. RYS.	NR REWIZJI
5444M	PB	00	E	R	002	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE