

Dąbrowa Górnicza, 16.03.2017 r.

WKM I.7021.102 .2017.RU

Dotyczy zamówienia WKM.I.7021.81.2017.RU z dnia 03.03.2017 r:

ZADANIE:

„Remont sanitariatów w kopalni ćwiczebnej Muzeum „Sztygarka””

W odpowiedzi na pytanie, które pojawiło się odnośnie, ww. zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej publikuje treść pytania oraz odpowiedź.

Pytanie:

Analizując przedmiary na "Remont sanitariatów w kopalni ćwiczebnej Muzeum "Sztygarka"" proszę o odpowiedź - jakim produktem chcą Państwo zastąpić oprawę LEGRAND-KORO, gdyż jest ona wycofana ze sprzedaży?

Odpowiedź:

Jest pkt. 4.3.Projektu budowlanego INSTALACJA OŚWIETLENIA

Dla oświetlenia pomieszczeń sanitarnych w obiekcie przy Kopalni Ćwiczebnej zastosowano oprawy firmy ELGO typu SELIA a do oświetlenia korytarza oprawy firmy Legrand o numerze katalogowym 062425.

Instalacje należy wykonać przewodem typu YDY żo 3x1,5mm² wyprowadzonym z dodatkowego obwodu w rozdzielnicy RG. Rozmieszczenie projektowanych opraw oraz łączników pokazano na rys. nr EL-2.

dot. pozycji 27 przedmiaru

Winno być 4.3.Projektu budowlanego INSTALACJA OŚWIETLENIA

Dla oświetlenia pomieszczeń sanitarnych w obiekcie przy Kopalni Ćwiczebnej zastosowano oprawy firmy ELGO typu SELIA a do oświetlenia korytarza oprawy firmy Ensto typu AVR 1 09 o kodzie paskowym 6400 417283

Instalacje należy wykonać przewodem typu YDY żo 3x1,5mm² wyprowadzonym z dodatkowego obwodu w rozdzielnicy RG. Rozmieszczenie projektowanych opraw oraz łączników pokazano na rys. nr EL-2.

dot. pozycji 27 przedmiaru

Jednocześnie informuję, że należy zastosować oprawę firmy Ensto lub oprawę o równoważnych parametrach technicznych.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Piotr Jedrusik