

LEGENDA:

- Wywiew łazienki
- Wywiew kuchnie
- Krotki wywiewne HARMANN ALIZE-AUTO 45- pokrewa wydajnosciki ~50 m3/h; ø125

Uwaga! kanały wentylacyjne wywiewne należy izolować wełną mineralną, a całość Folią aluminiową gr. 20mm

			str.	nr rys.
	Inżynieria Projektowa Piotr Bonca Sp.Jawna ul. Stodoły 20, 43-600 Jaworzno, tel./fax. (0-32) 753-03-38			W-02
Etap I	Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacyjnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kolejowej 180, i 180 a Ogórkowi Górnicza		Skala 1:50	
Typ opracowania: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		Branża: INSTALACJE SANITARNE	Format A2	
Projektował: mgr inż. Piotr Bonca	specjal.	nr upr.	data	podpis
mgr inż. Adam Głowacz	instal.sanit.	4350/12	05.2016	

Etap I RYSUNKI: Rzut III-go piętra = instalacja wentylacji mechanicznej