



Katowice, dn. 29.05.2016 r.

Sygnatura PN-U/JF/504/06/16

**ALMAPROJEKT**  
**mgr inż. arch. Maciej Kolesiński**  
**ul. Wrzosowa 35**  
**41-260 Sławków**

Dotyczy: Uzgodnienia branżowego i warunków technicznych zabezpieczenia istniejącego ciepłociągu dla inwestycji „PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA – ETAP I” usytuowanej na osiedlu Mydlice w Dąbrowie Górniczej

W odpowiedzi na pismo AL./DG-MY/08/16 z dnia 22.06.2016 r., przesyłamy mapę z naniesionymi trasami sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

W zakresie zabezpieczenia istniejącego ciepłociągu w rejonie projektowanej inwestycji informujemy, że:

A) Odnośnie chodników, zieleni

1) Chodniki

- W przypadku wykonywania chodników przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego nad sieciami ciepłowniczymi kanałowymi bądź preizolowanymi zabezpieczenia nie są wymagane o ile odległość od góry kanału (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej) lub wierzchu rury osłonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) a spodnią warstwą wykonanej nawierzchni wynosi minimum 0,5 m.
- W przypadku braku zachowania w/w minimalnego przykrycia nad istniejącą siecią ciepłowniczą należy wykonać projekt zabezpieczenia ciepłociągu i uzgodnić z TAURON Ciepło sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.
- Miejsca chodników położone bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą wykonać z elementów rozbieralnych.

2) Nie wyrażamy zgody na lokalizację nasadzeń zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (krzewów) na sieci ciepłowniczej.

3) Do komór ciepłowniczych Nr 1288 C10 i Nr 1288 C 12 musi być zapewniony stały dostęp, wynikający z ich obsługi. Włazy do komór nie mogą być zastawiane (blokowane) . Wobec powyższego należy rozważyć możliwość zlokalizowania istniejących komór w wydzielonym pasie zielonym.

*[Handwritten signature]*

Ponadto inwestor i właściciel nieruchomości:

- zapewnią pracownikom TAURON Ciepło sp. z o.o. nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci ciepłowniczych i komór znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, w celach związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeń ciepłowniczych oraz usuwaniem awarii.
- zawiadomią TAURON Ciepło sp. z o.o. o wszelkich dostrzeżonych awariach sieci ciepłowniczej położonych na przedmiotowej nieruchomości.
- umożliwią przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych w trybie pilnym bez potrzeby uzyskania potwierdzenia zgody, które przekraczają zakres zwykłej eksploatacji sieci i wymagać będą zajęcia części terenu.
- inwestor i właściciel ponosi odpowiedzialność za usytuowanie zestawu do gier stolik z planszą na sieciach ciepłowniczych.

#### B) Odnośnie pozostałych uwarunkowań

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić za pomocą urządzeń lokalizacyjnych lub przekopów kontrolnych wykonanych w terenie.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów, ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, oraz w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi normami i przepisami.

Przed przystąpieniem do planowanej inwestycji wykonawca ma obowiązek zlecić pisemnie TAURON Ciepło sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 49 w Katowicach Biuro Planowania i Nadzoru Przesyłu (tel: 32 258-34-52) z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego ze strony TAURON Ciepło sp. z o.o. Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Teren w pobliżu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej Spółki, związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi. Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Szczegółowe kolizje sieci ciepłowniczej z urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej Spółki.

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Koszty niniejszego uzgodnienia, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w dołączonej fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Załącznik:

- 1 egz. mapy

Kopia:

1 x PC-5

1 x PN-U, a/a

Autor pisma:

Janusz Flaszka

Łączymy wyrazy szacunku

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU PRZESYŁU  
*[Podpis]*  
Piotr Zakojski

*[Podpis]* Kierownik  
GŁÓWNY SPECJALISTA - ROZBUDOWY  
KIEROWNIK SEKCJI WSPARCIA  
BIURO PLANOWANIA I NAZORU PRZESYŁU

*[Podpis]* Grażyna Myśliwiec

TAURON Ciepło sp. z o.o.  
ul. Grażyńskiego 49  
40-126 Katowice  
tel. +48 32 258 40 01 do 05  
fax +48 32 258 72 49

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832  
Kapitał zakładowy (wypłacony): 1.098.348.500,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000396345

www.tauron-cieplo.pl