

Dąbrowa Górnicza, 30.05.2017r.

ZP.WIM.271.4.26.2017

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: zapytań do treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 EUR na zadanie p n.:

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie wniesione do postępowania o przedmiocie jw. dokonując niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.

PYTANIE

„Proszę o podanie powierzchni/kubatury modernizowanego obiektu.”

ODPOWIEDŹ

Budynek sali gimnastycznej: powierzchnia użytkowa - 1.296,24m²,
kubatura budynku sali , - 6.005,80m³ ,
sala gimnastyczna duża - 372,4m²,
basen - 304,5m²,
niecka basenowa - 16,8m x 8m x głębokość śr.1,30m = 175m³.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz pozostałe terminy w postępowaniu pozostają bez zmian .

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
Rafał Zwoliński

[Signature]