

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: zapytań do treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR na zadanie p n.:

"Budowa toru przeszkód dla zwierząt przy ul. Podlesie"

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie wniesione do postępowania o przedmiocie jw. dokonując niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.

PYTANIE

Czy dopuszczają Państwo zamontowanie przeszkód z materiałów jak w specyfikacji jednak o większej tolerancji wymiarów tj do 20 % po akceptacji kształtu przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie tolerancji wymiarów urządzeń gdyż zgodnie z pkt 4 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , która jest integralną częścią projektu technicznego dopuszcza się zastosowanie urządzeń tożsamyh z proponowanymi z tolerancją wymiarów zewnętrznych w stosunku do podanych przykładów do +/- 5%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz pozostałe terminy w postępowaniu pozostają bez zmian .

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Iwona Dąbacz

eyd