



Dąbrowa Górnicza 13.07.2017 r.

WKM.0003.76.2017.SŁ



*Rozprawy Pow.  
Przedm. Lokalne  
2017.07.13*

**Radni Rady Miejskiej**

Pan Grzegorz Jaszczyra

Pan Zbigniew Piątek

Pan Jerzy Reszke

Pan Mateusz Stępień

Pan Piotr Ślusarczyk

**Dotyczy interpelacji nr BRM.0003.1933.2017 z dnia 28.06.2017 r.**

W odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie wybijania kanalizacji w ul. Rzeczej z dnia 28.06.2017 r., informuję że Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w roku 2017 odnotowały w centrum dyspozytorskim 3 zgłoszenia dotyczące wybijania kanalizacji przy ul. Rzeczej tj.:

- 24.02.2017r. ul. Rieczna 110 - zgłoszono niedrożność przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku, w studni na terenie posesji. Przyłącze udrożniono w tym samym dniu.
- 10.04.2017r. ul. Rieczna 81 - zgłoszono niedrożność przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. Po wykonaniu monitoringu TV zlokalizowano zarwanie przyłącza. Przyłącze było wykonane przez właściciela posesji. Wykonawca przyłącza naprawił przykanalik pod nadzorem Dąbrowskich Wodociągów.
- 24.05.2017r. ul. Rieczna 110, 112, 98, 104 - podczas intensywnych opadów deszczów, zgłoszono spiętrzenie kanalizacji w kolektorze głównym. Ścieki zaczęły cofać się do przyłączy kanalizacyjnych. Podczas burzy przepięcie elektryczne spowodowało wyłączenie tłoczni. Po zrestartowaniu oprogramowania tłoczni wznowiła pracę a ścieki w kolektorze głównym obniżyły swój poziom.



W roku 2016 Dąbrowskie Wodociągi przeprowadziły kontrole zlewni kanalizacji sanitarnej prowadzącej ścieki do tłoczni przy ul. Rzeczej. Podczas kontroli zidentyfikowano i zaślepiono miejsca włączeń kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Analizując przypadek oraz moment, w którym doszło do zalania (intensywne opady deszczu) można wskazać trzy przyczyny:

- odprowadzenie z poszczególnych posesji wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, dla których kanalizacja sanitarna nie była projektowana,
- lokalizacja budynku bezpośrednio przy połączeniu kanałów (Rzeczna/Sosnowiecka). Wypełnienie kanału w kierunku tłoczni oraz nagły zrzut dużej ilości ścieków od ul. Sosnowieckiej spowodował spiętrzenie ścieków w tym rejonie,
- cofnięcie ścieków nastąpiło wyłącznie do budynków najniżej posadowionych, w których przyłącza posiadają minimalny spadek. Na tych przyłączach spółka na własny koszt, zamontowała specjalistyczne zawory zwrotne WaStop DN 160, które mają zapobiegać zalewaniu i cofaniu ścieków.

Obecnie Dąbrowskie Wodociągi prowadzą kontrolę całej zlewni w celu wychwycenia nielegalnych zrzutów wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem,

Otrzymują:

5 x Radni Rady Miejskiej  
1 x Biuro Rady Miejskiej  
1 x Wydział Administracyjny

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

*Damian Rutkowski*