



OZNACZENIA:

- Istniejąca rozdzielnica elektryczna
- Przycisk z lampką, IP44, 16A, 250V
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A1 - LED 3200lm 30W IP44 n/t
- A2 - LED 4300lm 40W IP44 n/t
- A3 - LED 7400lm 67W IP44 n/t
- B1 - LED 4700lm 39W IP20 n/t
- EW1 - ewakuacyjna LED 1,2W IP40 jednostr. n/t

UWAGI:

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.
- Instalację prowadzić p/t.

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

**ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

Adres obiektu:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
UL. KONOPNICKIEJ 56, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 59/5 k.m. 44**

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------|--------|-------|-------------|------|
| Projektant: | mgr inż. Maciej Patucha nr upr. SLK/4699/PWOE/13 | Podpis: | | | | | |
| Tytuł rysunku: | INSTALACJA OŚWIETLENIA. PLAN PIĘTRA. | | Branża: | E | | | |
| Data: | 07.2017 r. | Stadium: | PBW | Skala: | 1:100 | Nr rysunku: | E-03 |