

Dotyczy zamówienia WKM.I.7021.258.2017.HB z dnia 31.07.2017 r:

ZADANIE: „Przedszkole nr 34 - wymiana stolarki okiennej”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły odnośnie, ww. zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej publikuje treści pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy współczynnik $U=1,1 \text{ W/m}^2$ to współczynnik dla szyby czy dla całego okna?

Odpowiedź:

Należy przyjąć współczynnik przenikalności dla całego okna $U_w=1,1 \text{ W/m}^2$.

Pytanie nr 2:

Jaki kolor parapetów zewnętrznych przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm.

Pytanie nr 3:

Etap II, okna 2700 x 2260 należy wyposażyć w listwę - chodzi tutaj o szpros konstrukcyjny – poprzeczkę ?

Odpowiedź:

Nie jest to szpros międzyszybowy , podział okna ma być wykonany tak jak w części wymienionych już okien. W załączeniu fotografia przykładowego wymienionego już okna.

Pytanie nr 4:

Drzwi aluminiowe należy wykonać w całości jako przeszklone ?

Odpowiedź:

Drzwi aluminiowe wewnętrzne – skrzydła drzwiowe do połowy pełne, powyżej skrzydło oraz naświetle szklone szkłem bezpiecznym – szyba bezpieczna zespolona dwustronnie,

Pytanie nr 5:

Czy w drzwiach wewnętrznych aluminiowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyby bezpiecznej klejonej 33.1? Czy musi być szyba zespolona? Jeśli zespolona to szyba bezpieczna jednostronnie czy dwustronnie?

Odpowiedź:

W drzwiach aluminiowych wewnętrznych ma być zastosowane szkło bezpieczne – szyba bezpieczna zespolona dwustronnie

Pytanie nr 6:

Okna etap II – 570 x 2800 – takich okien do wymiany jest dwa i każde składa się z dwóch okien 570 x 1400 – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Tak - do wymiany są dwa okna i każde składa się z dwóch okien 570 x 1400.

Pytanie nr 7:

Okna etap II – 1780 x 2800 – takich okien do wymiany jest dwa i każde składa się z dwóch okien 1780 x 1400 – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Tak - do wymiany są dwa okna i każde składa się z dwóch okien 1780 x 1400.

Z-CANACZELNIKA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Iwona Dalach