



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 22.06.2017 r.

GR/01898/17/W05394/17

**Gmina Dąbrowa Górnicza
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza**

dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej dwóch budynków mieszkaniowych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej.

W odpowiedzi na Państwa pismo WIM - I. 7013.2.10.2017.IB. z dnia 02.06.2017r. informujemy, że przystępujemy do realizacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym podajemy warunki techniczne wykonania przyłącza do istniejących budynków:

1. zasilanie w wodę wykonać z wodociągu DN 250 mm żeliwo przebiegającego w rejonie planowanej inwestycji (wodociąg zaznaczono na złączonej mapie linią ciągłą koloru niebieskiego) ;
2. przyłączy należy wykonać średnicą dobraną przez projektanta biorąc pod uwagę dotychczasowe zużycie wody przez mieszkańców budynków, a w przypadku ewentualnej rozbudowy należy wziąć pod uwagę docelową ilość wszystkich odbiorców;
3. rurociąg zaprojektować od włączenia do sieci głównej do granicy posesji tj. do działki nr 2448/12;
4. rurociąg posadzić na głębokości min. 1,6. W przypadku konieczności wypłycenia np. przy włączeniu do wodociągu miejskiego, należy przewidzieć ocieplenie;
5. nad przyłączem ułożyć taśmę sygnalizacyjną oraz dodatkowo ułożonym drutem lub linką miedzianą 1,5 mm². Końcówki przewodów wyprowadzić do skrzynek ulicznych w miejscu zabudowy zasuw;
6. na włączeniu do wodociągu miejskiego należy przewidzieć zasuwę odcinającą z miękkim gumowaniem (średnicę zasuwy dobrać do średnicy wodociągu) spełniającą wymogi i badania PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2;



7. przyłączy poprowadzić z zachowaniem odległości od istniejących i projektowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami - w przeciwnym wypadku przewidzieć stosowne zabezpieczenia.
8. materiały stosowane do budowy przyłączy wod-kan. winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z póź. zm./.

Trasę przyłącza prowadzić przez tereny będące wyłączną własnością Inwestora, Gminy lub Skarbu Państwa. Dla terenów nie będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa, Inwestor winien uzyskać: zgody wszystkich właścicieli /współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników - na przebieg przyłącza przez ich działki oraz lokalizację ewentualnej studni wodomierzowej oraz decyzję o czasowym zajęciu terenu pod budowę ww. przyłącza.

O warunki techniczne budowy przyłącza od granicy posesji do budynków przy ulicy Armii Krajowej wraz z informacją o lokalizacji wodomierzy dla budynków nr 1 i 3 zobowiązany jest wystąpić Zarządca Nieruchomości tj. Metropolis Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Nadmieniamy, że kwestia odprowadzania ścieków realizowana jest wg odrębnego opracowania.

Na podstawie powyższych warunków opracować dokumentację budowlaną - wykonawczą przyłączy, którą należy przesłać do Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. Dział Rozwoju Technicznego.

Projekt wykonawczy należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych, opracowanej przez uprawnionego geodetę na podstawie aktualnych pomiarów wysokościowych w terenie.

Warunki dotyczące trybu wykonywania przyłącza zostaną przedstawione przez Dąbrowskie Wodociągi przy uzgadnianiu dokumentacji. Budowa winna odbywać się pod naszym nadzorem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami między innymi Prawem Budowlanym.

Po wybudowaniu podłączeń Inwestor zobowiązany jest do wykonania operatu geodezyjnego z naniesieniem rzędnych przyłącza oraz obiektów stałych na płytę CD w dwóch układach „1965” i „2000”) w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczyć do Urzędu Miasta, natomiast drugi do Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. – Dział Rozwoju Technicznego.

Zawiadamiamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr.72 poz.747 Art.5 pkt. 2.) odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wod-kan.

Z poważaniem

K I E R O W N I K
Działu Rozwoju Technicznego

mgr inż. Marta Sroczyk

Do wiadomości:

METROPOLIS
Obsługa Nieruchomości Spółka z o.o.
Ul. Karola Stabika 3
40-750 Katowice

ZAZNACZONO NA PLANIE URZĄDZENIA WOD. --KAN.

wodociąg

kanal sanitarny

kanal deszczowy

kanal tłoczny

kanal energetyczny

Data 22.06.17 Podpis Koepsa

