

PREZYDENT MIASTA
Dąbrowy Górniczej
woj. śląskie

WKD.0003.203.2017.AK



dnia 26-09-2017

Pan
Piotr Chałuda
Radny Rady Miejskiej

S. P. Rudy
Uy

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.2030.2017 z dnia 07.09.2017r.

W odpowiedzi na ww. interpelację zgłoszoną ustnie na sesji Rady Miejskiej w dniu 06.09.2017r. informuję, że z uwagi na warunki terenowe, tj. niewystarczającą szerokość pasa drogowego oraz znajdujące się słupy oświetlenia ulicznego, nie ma możliwości budowy chodnika w ciągu ul. Reymonta. Nadmieniam, że ul. Reymonta jest drogą bez przejazdu, klasy D (dojazdową), dwukierunkową o szerokości jezdni nie przekraczającej 5.50m. Zgodnie z § 15 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124) szerokość pasów ruchu powinna wynosić 2.50m.

W myśl § 44 ust. 2 szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. Należy również zaznaczyć, że szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA
Damian Rutkowski

Do wiadomości:

1. BRM.
2. WA -Referat Organizacyjny.