


PREZYDENT MIASTA  
Dąbrowy Górniczej  
woj. śląskie

WKM.0003.130.2017.MG3



Dąbrowa Górnicza, 24.10.2017 r.

*H. P. Rode*

Pani  
Renata Solipiwo  
Radna Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

Dot. interpelacji nr BRM.0003.2135.2017 z dnia 16.10.2017 roku.

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zgłoszonego „przez mieszkańców problemu pojawiania się korozji, drobnych plam, pęcherzyków” na barierkach zabudowanych na schodach głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 35, uprzejmie wyjaśniam, iż przeprowadzona kontrola nie potwierdziła występowania ognisk korozji. Technologiczne przebarwienia materiału w miejscach łączenia elementów, spowodowane są wysoką temperaturą materiału podczas spawania.

Należy zaznaczyć, iż barierki zostały wykonane ze stali nierdzewnej aby zminimalizować negatywny wpływ środowiska i warunków atmosferycznych na materiał. Nadmieniam, iż w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały prowadzone będą przeglądy techniczne.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

*Damian Rutkowski*

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny