



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WKD.0003.244.2017.PŻ



dnia 03-11-2017

**Pani
Renata Solipiwo
Radna Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

Dotyczy: interpelacji nr BRM. 0003.2134.2017 z dnia 16.10.2017r.

W odpowiedzi na ww. interpelację oraz po dokonaniu wizji lokalnej w terenie informuję, że z uwagi na pełne zaangażowanie środków finansowych, przeznaczonych na realizację umowy pn.: „Renowacja rowów odwadniających oraz zbieranie nadmiarów ziemi z poboczy dróg na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” oraz konieczność zakończenia i rozliczenia robót do dnia 30.11.2017r. wnoszone zadanie nie może być zrealizowane w roku bieżącym.

Nadmieniam jednocześnie, że poprawa stanu technicznego korytek odwadniających przy posesji nr 14 ul. Modrzewiowa została ujęta w harmonogramie robót na 2018 rok a realizacja będzie uzależniona od wysokości środków finansowych, przeznaczonych na ten cel.

W tym miejscu należy wspomnieć, że oprócz zarwanych korytek odwadniających, przyczyną tworzenia się zalewiska przy posesji nr 14 ul. Modrzewiowa jest zajeżdżone pobocze (właściciel posesji posiada sprzęt ciężki) oraz odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu na jezdnię za pomocą rynny. O powyższym informowano właścicielkę posesji na wcześniejszych wizjach lokalnych w terenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami § 28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz 1422) działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Konsekwencją tego zapisu jest zakaz zawarty w § 29 warunków technicznych, który wyraźnie wskazuje, że dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Do wiadomości:
BRM.
WA -Referat Organizacyjny.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Damian Rutkowski



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 Centrala tel. +48 32 295 67 00
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl Sekretariat tel. +48 32 295 69 70
www.dabrowa-gornicza.pl faks +48 32 295 69 40