




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WKD.0003.8.2018.PŻ



Dąbrowa Górnicza, dnia 26-01-2018

**Pan
Jerzy Reszke
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

J. P. Reszke

Dotyczy: Interpelacji nr: BRM.0003.2341.2018 z dnia 10.01.2018r.

W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że przyczyną powstania zapadliska w kostce brukowej na wjeździe do posesji przy ul. Ofiar Katynia 10 jest nieszczelne przyłącze kanalizacji sanitarnej od budynku. Naprawa przyłącza, jak również likwidacja zapadliska leży w gestii właściciela posesji. Powyższe potwierdza przeprowadzony monitoring przez właściciela sieci kanalizacji sanitarnej, tj. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Informuję, że właściciel nieruchomości winien niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są bezpośrednio na chodnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami § 28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz 1422 z późn. zm.) działka budowlana powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Konsekwencją tego zapisu jest zakaz zawarty w § 29 warunków technicznych, który wyraźnie wskazuje, że dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Reasumując w przypadku wystąpienia szkody zarówno osobowej, jak również majątkowej, powstałej w wyniku zaniedbań w wykonywaniu swoich obowiązków, odpowiedzialnym do jej naprawienia będzie właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej.

Do wiadomości:
BRM
WA – Referat Organizacyjny

Z-CA PREZYDENTA MIASTA
Damian Rutkowski



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl
Centrala tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat tel. +48 32 295 69 70
faks +48 32 295 69 40