


PREZIDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
ul. Rynek

WIM.0003.11.2018.BK



Dąbrowa Górnicza, 28.02.2018r.

Pan Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

R. P. Harańczyk

Dotyczy: interpelacji BRM.0003.2390.2018 z dnia 12.02.2018r.

[Signature]

W odpowiedzi na złożoną interpelację informuję, że po przeprowadzeniu przez inspektora nadzoru wieczornej wizji w terenie stwierdzono, że oświetlenie parkingu samochodowego na Osiedlu Sikorskiego od strony ul. Tysiąclecia jest wystarczające.

Zabudowane na parkingu oprawy oświetleniowe posiadają klasy oświetleniowe S, z przeznaczeniem dla warunków widzenia na drogach dla pieszych, rowerzystów, na pasach postojowych i innych powierzchniach drogowych położonych wzdłuż jezdni, oraz dla dróg osiedlowych, ciągów pieszych, placów parkingowych, dziedzińców szkolnych itd.

I Zastępca
Prezydenta Miasta

[Signature]
Marcin Bazyński

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej w/m
2. WA – Referat Organizacyjny w/m