



Przykładowe wymiarowanie poszczególnych elementów
(należy zweryfikować z asortymentem dostawcy)

studnia Ø1200/1600mm:

H (PD625)= 60, 80, 100, 150

H (Z1000/625)= 600

H (K1000)= 250, 500, 1000

H (K1200)= 250, 500, 1000

H (K1600)= 250, 500, 1000

H (D1000)= 600, 800, 1000, 1100

H (D1200)= 600, 800, 1000, 1100

H (D1600)= 600, 800, 1000, 1100

Przykładowy asortyment studni betonowych:

PD - Pierścień dystansowy polimerowy. Służy do regulacji wysokości osadzenia wążu
Średnica DN625, wysokości 60, 80, 100mm

Z - Zwężka studzienna, średnice DN1000-1200-1600mm. Służy do przykrycia
studzienki, na której spoczywa wąż kanałowy

K - Krąg, średnice DN1000-1200-1600mm
Kręgi łączone za pomocą uszczeltek (wg DIN 4034cz. I)

D - Dennica studni, średnice DN1000-1200-1600mm

ALMA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439			
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REWITALIZACJA PLACU HUTNIKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 2 - BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH WOD.-KAN. DĄBROWA GÓRNICZA, PLAC HUTNIKA NA OSIEDLU KASPRZAKA, REJON UL. KASPRZAKA, NR DZIAŁEK WG OPISU		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT TYPOWEJ STUDZIENKI BETONOWEJ		SKALA -	
PROJEKTANT mgr inż. GRZEGORZ GOLIŃSKI upr. bud. inst.-san. nr SLK3726/PWOS/11, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Bud. nr SLK/IS/7306/11	DATA 06.2016	PODPIS _____	UMOWA NR WIM.271.5.401.2016
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022			NR PROJEKTU 16/PB/16
			NR RYSUNKU PB-WK-5
Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P. A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.			