


URZĄD MIEJSKI
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
WKM.I.7021.89.2018.RU

Ł.S. M. Sypulski
Sypulski

Dąbrowa Górnicza, 26.04.2018 r.



Dotyczy zamówienia WKM.I.7021.89.2018.RU z dnia 24.04.2018 r.

ZADANIE:

Remiza OSP i Miejsce Spotkań – projekty połączone

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły odnośnie, ww. zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej publikuje treści pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

poz. 32 podano ilość w m2 tymczasem pozycja przewiduje mb
Proszę o jednoznaczne określenie według jakiej tabeli należy obliczyć mb pasów tynku i ewentualnie skorygować ich ilość (dzielone przez 0,3 ???)

Odpowiedź:

w poz. 32 d.2 przedmiaru poprawia się ilość na 24,60 m wg wyliczenia:

$$1,30 \times 2 \times 2 = 5,20$$

$$2,10 \times 2 = 4,20$$

$$(2,00 + 0,80 + 2,00) \times 2 = 9,60$$

$$2,00 + 1,60 + 2,00 = 5,60$$

Pytanie nr 2:

poz. 34 – przyjęto uzupełnienie tynków o wym. 2,0x0,2 w ilości 20 szt.
Naprawy tynku nie przekraczają 0,5 m2 a więc czy nie powinna nastąpić zmiana pozycji katalogowej na obliczenie w sztukach.

Odpowiedź:

Podstawa wyceny pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie przynajmniej w przybliżeniu, w jakim terminie oczekiwane jest wykonanie prac?

Odpowiedź:

Termin wykonania zadania do 40 dni od daty podpisania umowy zgodnie z drukiem oferta.

Z-CĄ NACZELNIKA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Iwona Dalach

26.04.2018 r.
[signature]