

Dąbrowa Górnicza, 30.04.2018 r.

WKM I.7021.89.2018.RU



Dotyczy zamówienia WKM.I.7021.89.2018.RU z dnia 24.04.2018 r.

ZADANIE:

Remiza OSP i Miejsce Spotkań – projekty połączone

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły odnośnie, ww. zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej publikuje treści pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Witam. W pozycji 10 oraz 11 występują oprawy oświetleniowe. Rozumiem, że w poz. 11 chodzi o oświetlenie awaryjne. Czy mają Państwo wybranego producenta opraw? Czy możemy dostać więcej informacji? Jakiej mają być to lampy?

Odpowiedź:

w poz. 11 przedmiaru ujęto montaż opraw oświetlenia zapasowego – awaryjnego VDN A 4x1 TA 1 WD. Należy przyjąć oprawy oświetleniowe zgodnie z podstawą wyceny. Natomiast zgodnie z drukiem ZAPROSZENIE Zamawiający informuje, że materiały uwzględnione w przedmiarze mają charakter przykładowy i określają parametry techniczne produktu w związku z czym dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych jednakże o nie gorszych parametrach technicznych podanych w przedmiarze.

Z-C A NACZELNIKA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Iwona Dalach