



Q1; Q2 – YAKXS 4\*35mm2      Q4 – YKXS 4\*4mm2, L=

PARAMETRY TECHNICZNE			
Prąd znamionowy:	160 A		
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz		
Napięcie znamionowe łaczeniowe:	230/400 V		
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V		
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane:	2,5 kV	Prąd znam. zwarciaowy krótkotrwały wytrzymywany szyn głównych:	
Klasa ochronności izolacji:	II	Prąd znam. zwarciaowy krótkotrwały wytrzymywany obwodu ochronnego:	
Stopień ochrony obudowy zestawu:	IP 44	Prąd znam. zwarciaowy szyn głównych:	
Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi:	IK 10	Prąd znam. zwarciaowy szczytowy wytrzymywany obwodu ochronnego:	

<b>ALMA</b> PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 1111000048433439		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI	
TYTUŁ OPRAĆOWANIA, LOKALIZACJA, PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 3 - PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ, NR DZIAŁEK WGS OPISU		INWESTOR GIMNA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU ZESTAW ZŁĄCZOWY ZASILAJĄCO -ROZDZIELCZY		SKALA 1:500	
PROJEKTANT mgr inż. ROBERT GLĄB upr. bud.-dsal. al. nr 315199, czł. Miejskiej Okręgowej Izby Bud. nr MAPIE/0300/03 upr. architektoniczna nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022		UMIOWA NR WM.271.5.493.2016	
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczna nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022		NR PROJEKTU 20/PB/16	
DATA 06.2016		NR RYSUNKU PB-0T-4	
Załączona materiały stanowią własność firmy P.A.U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własności, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddzielona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszelkie informacje dotyczące wyłączenia, przekazywania w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów lub też nawet upoważniać kogós do tego bez pełnomocnego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu nakładz rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.			