



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 11.08.2016 r.

GR/02608/16/W06633/16

**Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna
ALMAPROJEKT mgr inż. Maciej Kolesiński
ul. Wrzosowa 44
41-260 Sławków**

dotyczy: warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych z terenu nawierzchni placu w ramach inwestycji: „PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA – Etap I” usytuowanej na osiedlu Mydlice w Dąbrowie Górniczej.

W odpowiedzi na otrzymany wniosek oraz pismo z Urzędu Miejskiego WKD.7021.1.47.2016.AK odesłamy plan zagospodarowania terenu jw. z orientacyjnie wrysowanym przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej.

Poniżej podajmy warunki techniczne odwodnienia nawierzchni placu jw.:

1. ścieki deszczowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej \varnothing 300 mm przebiegającej przez teren inwestycji (zaznaczonej na planie kolorem zielonym);
2. włączenia zaprojektować na istniejące studnie kanalizacyjne, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków;
3. z uwagi na charakter inwestycji zaprojektować włazy na studzienkach kanalizacyjnych wg normy PN-EN-124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymałości z wypełnieniem betonowym, zamykane -z zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby nieuprawnione;
4. przewidzieć dostosowanie wysokościowe włazów do projektowanej nawierzchni;
5. kanalizację wyposażać we wpusty z osadnikami o głębokości min. 50 cm, w technologii gwarantującej ich szczelność;
6. przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustów ułożyć rurami PCV klasy S z wydłużonym kielichem;
7. kanalizację prowadzić w ciągach komunikacyjnych, z zachowaniem odległości od istniejących i projektowanych obiektów, urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – w przeciwnym wypadku przewidzieć stosowne zabezpieczenia;



8. materiały stosowane do budowy kanalizacji deszczowej winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikat lub deklarację zgodności;
9. kanalizację może wykonać wyłącznie firma zatrudniająca kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami do pracy na sieci wod-kan.

Trasę kanalizacji prowadzić przez tereny będące wyłączną własnością Inwestora, Gminy lub Skarbu Państwa a w przypadku braku takiej możliwości należy uzyskać pisemne zgody wszystkich właścicieli/współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników oraz decyzję o czasowym zajęciu terenu pod budowę kanalizacji.

Na wejście w teren Gminy i prowadzenie prac należy uzyskać zgodę i warunki z Urzędu Miasta – Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.

Ścieki deszczowe winny spełniać wymagania określone w aktach prawnych tj. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Ze względów eksploatacyjnych w miejscu rozmieszczenia studni kanalizacyjnych i wpustów, w miarę możliwości, zapewnić możliwość dojazdu sprzętu ciśnieniowego.

Na podstawie powyższych warunków opracować dokumentację wykonawczą kanalizacji deszczowej, którą należy przestać do Urzędu Miasta celem uzgodnienia.

Równocześnie nadmieniamy, że projekt wykonawczy należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych, opracowanej przez uprawnionego geodetę na podstawie aktualnych pomiarów wysokościowych w terenie.

Warunki dotyczące trybu wykonywania kanalizacji deszczowej zostaną przedłożone przy uzgadnianiu dokumentacji. Budowa rurociągów winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Prawem Budowlanym.

Po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej inwestor zobowiązany jest do wykonania operatu geodezyjnego w dwóch egzemplarzach (z naniesieniem rzędnych geodezyjnych przyłącza oraz obiektów stałych w układach „1965” i „2000” na nośnik magnetyczny lub przesłanie na adres: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl), które należy złożyć w Urzędzie Miejskim oraz w Dąbrowskich Wodociągach.

Zawiadamiamy, że Inwestor odpowiada za przyjęte rozwiązania techniczne odwodnienia nieruchomości oraz zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacji deszczowej.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zasadnym jest uzyskanie informacji odnośnie stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej. Celem jej uzyskania należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta – Wydział Komunikacji i Drogownictwa – właściciela kanalizacji deszczowej.

Z poważaniem
PROKURENT
DYREKTOR
DS. HANDLOWYCH

mgr inż. Mirosław Janicki

Kopia:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – WKiD

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – WIM

D.W. – HE