


PREZYDENT MIASTA  
Dąbrowy Górniczej  
woj. śląskie

WIR.0003.5.2019.KM

St. P. Podany  
22.08.19

Dąbrowa Górnicza 12.08.2019 r.



Pan  
**Piotr Zieliński**  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: Interpelacji nr BRM.0003.289.2019 z dnia 02.08.2019 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą naprawionego w ramach DBP fragmentu drogi przy ul. Kasprzaka 26 w rejonie Cukierni „Olo”, informuję, że w ramach przywołanego zadania zrealizowane zostały roboty budowlane dla zadania pn. **„Odprowadzenie wody deszczowej z placu przed cukiernią”**.

Ze względu na ograniczone środki na budowę zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej przedmiotowy teren, której koszt w przybliżeniu wyniósłby 300 000, 00 zł, podjęto decyzję o powierzchniowym odbiorze wody opadowej z terenu.

Wodę deszczową z wyprofilowanej nawierzchni asfaltobetonowej skierowano na teren zielony, na którym ułożono filtrującą warstwę żwiru przykrytą warstwą humusu i trawą. Ww. konstrukcja nawierzchni przyspiesza rozsączanie wody, ponadto zatrzymuje ją w miejscu, w którym spadł deszcz, co wpisuje się w obecne tendencje gospodarki wodno-ściekowej przeciwdziałające globalnej suszy.

W taki sposób zaprojektowano i wybudowano w Dąbrowie Górniczej odwodnienie ul. Letniej w Parku Zielona, ul. Siewierskiej i ul. Malinowe Górni przy zbiorniku Pogoria III.

Naturalnym następstwem tego sposobu odprowadzenia wód opadowych jest dłuższy czas spływu tychże wód i ich filtracji w głąb ziemi w stosunku do odbioru poprzez zbiorczą kanalizację deszczową, przez co przy intensywnych lub długotrwałych opadach woda może zalegać na powierzchni do kilku godzin.

Nadmieniam, że w ślad za Pana interpelacją inspektor nadzoru dokona przeglądu gwarancyjnego robót wykonanych w ramach ww. zadania.

Otrzymują:

1. Biuro Organizacyjne
2. Biuro Rady Miejskiej

I Zastępca  
Prezydenta Miasta

Damian Rutkowski