


PREZYDENT MIASTA  
Dąbrowy Górniczej  
woj. śląskie

WIR.0003.11.2019.WZ



Dąbrowa Górnicza, dn. 11.10.2019

*Dr. P. Ręczy*  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej  
Pan Robert Witecki

Dotyczy: interpelacji BRM.0003.370.2019 z dnia 01.10.2019r.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą wentylacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 20 w Dąbrowie Górniczej informuję, że na podstawie wizji na obiekcie dniu 11.10.2018r. stwierdzono, iż istniejąca centrala wentylacyjna sali gimnastycznej przechodzi regularne przeglądy techniczne, które nie wskazują nieprawidłowości.

Centrala może być eksploatowana na co najmniej trzech biegach dostosowanych do aktualnych potrzeb. Podczas wizyty stwierdzono najniższe ustawienia parametrów centrali. W związku z powyższym poinformowano użytkownika obiektu o możliwościach eksploatacyjnych centrali wentylacyjnej, tzn. możliwości zwiększenia wydatku powietrza wraz z funkcją przewietrzania w sytuacjach koniecznych, tj. akademiach, imprezach okolicznościowych.

*Damian Rutkowski*  
I Zastępca  
Prezydenta Miasta  
Damian Rutkowski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej.
2. Biuro Organizacyjne.