
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45314310-7 Układanie kabli

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT SYSTEMU NAWODNIENIA PŁYTY BOISKA PRZY UL. GŁÓWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - ETAP 1
ADRES INWESTYCJI : UL. GŁÓWNA, DĄBROWA GÓRNICZA
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA OPRACOWANIA : 23.11.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0403-03	Szafka zewnętrzna S1. Komplet z wyposażeniem i okablowaniem wewnętrznym. Wykonać wg schematu strukturalnego i widoku elewacji. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 0701-05 + KNNR 5 0706-02 wykop	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV Nasypanie warstwy piasku gr. 0,20 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m(100,00*0,60*0,20=12,00m3 piasku) 0.8*0.6*100	m³ m³	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNNR 5 0707-02 KNNR 5 1204 3	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x16 mm² 1kV Montaż końcówek kablowych wraz z podłączeniem 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
4	KNNR 5 0707-01 KNNR 5 1204 3	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x2,5 mm² 1kV Montaż końcówek kablowych wraz z podłączeniem 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNNR 5 0707-01 KNNR 5 1204 3	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x2,5 mm² 1kV Montaż końcówek kablowych wraz z podłączeniem 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
6	KNNR 5 0707-01 KNNR 5 1204 3	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie - Kabel elektroenergetyczny typu YKSY 2x1,5 mm² 1kV Montaż końcówek kablowych wraz z podłączeniem 45	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
7	kalk. własna	Przewód dedykowany do pompy głębinowej P1 (izolacja: polietylen usieciowany, płaszcz zewn. elastomer usieciowany, kolor: niebieski) 4x2,5 mm² wraz z puszką łączeniową hermetyczną 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalk. własna	Przewód dedykowany do pompy głębinowej P2 (izolacja: polietylen usieciowany, płaszcz zewn. elastomer usieciowany, kolor: niebieski) 4x1,5 mm² wraz z puszką łączeniową hermetyczną 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 0.6*0.6*100	m³ m³	36.00	
				RAZEM	36.00
10	KNR 4-01 0108- 020108-04	Wywóz ziemi samochodami na wysypisko + opłata za składowanie na wysypisku 0.2*0.6*100	m³ m³	12.00	
				RAZEM	12.00
11	kalk. własna	Odtworzenie nawierzchni 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowany o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - Uziom pionowy miedziowany, pograżany 3m 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	kalk. własna	Podłączenie do istniejącej tablicy licznikowej wraz z niezbędnymi materiałami 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	kalk. własna	Konfiguracja, uruchomienie 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNNR 5 1305-01 + KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba i następna próba)	prób.		
		7	prób.	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KNNR 5 1304-01 + KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar i każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNP 18 1301-01.01	Pomiar rozdzielnic	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00