



NUMER OBWODU	S1	-	-		S1/G1	S1/G2		S1/1		S1/2		S1/3
ILOŚĆ ELEMENTÓW	1	1	3		1	1		1		1		1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	-	-	-		500	500		120		5 500		600
TYP PRZEWODU	YAKY 4x16	5x(LgY 1x25)	3x(LgY 1x2,5)		3x LgY 1x2,5	3x LgY 1x2,5		3x LgY 1x2,5		YKY 5x2,5		YKY 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	Zasilanie podstawowe	Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ 1+2	Lampki kontrolne		Gniazdo serwisowe 16A / 230V	Gniazdo serwisowe 16A / 230V		Sterownik nawadniania		Pompa głębinowa P1		Pompa głębinowa P2
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		S1	S1		S1	S1		SZAFKA S1		TEREN ZEWN.		TEREN ZEWN.

Klasa izolacji II
IP44 / IP54
Odporna na UV
Kolor: RAL 7035
Warunki pracy: -25st. C - +55st. C
Napięcie znamionowe izolacji: 500V/690V
Prąd znamionowy In: 630 A
Obudowa termoutwardzalna
Prefabrykację zlecić firmie specjalistycznej.

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Szybkie wyłączenie zasilania.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q	–	wyłącznik mocy
3Q	–	rozłącznik izolacyjny
1F	–	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	–	wyłącznik nadprądowy
FI	–	wyłącznik różnicowoprądowy
K	–	stycznik instalacyjny

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

PROJEKT SYSTEMU NAWODNIENIA PŁYTY BOISKA
PRZY UL. GŁÓWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres obiektu:

UL. GŁÓWNA, 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 1253/39 k.m. 6

Projektant:	mgr inż. Maciej Patucha nr upr. SLK/4699/PWOE/13	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Skóra nr upr. 704/94	

Tytuł rysunku:

Szafka elektryczna S1.
Schemat strukturalny. Widok elewacji.

Branża: E

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
10.2018 r.	PB	-	IE-03