



PS/1860/4148/2017/3

Katowice, 25 września 2017 r.

**Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
GRUPA K7 mgr inż. Kamil Kozieł
ul. Spacerowa 63
42 - 520 Dąbrowa Górnicza**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.09.2017 r. dotyczące wywiadu branżowego, aktualizacji mapy do celów projektowych, Górnolaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu plan sytuacyjny sporządzony na 2 arkuszach kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie ulic: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, , Z. Krasieńskiego, 11 Listopada w Dąbrowie Górniczej z wkreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 600 mm. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po min. 5,0 mb z obu stron - licząc od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazaną wyżej strefą techniczną urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadujące, należy uzgodnić z naszą Spółką. Opracowany projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu uwzględniający wyżej wymienione uwagi i warunki należy przesłać do naszej Spółki w celu uzgodnienia. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OSM Zagórze
3. PS a/a

Zastępca Zarządu
Wydziału Eksploatacji
Sieci Dystrybucji Wody
Andrzej Skrzypczyk

Dyrektor
Pionu Sieci Dystrybucji
Jerzy Muszer

Osoba do kontaktu: Andrzej Skrzypczyk tel. 32 6038788, e-mail: a.skrzypczyk@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1