

Dąbrowa Górnicza, 06.11.2019r.

ZP.WIR.271.4.47.2019

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- A. „Siłownia pod chmurką”
- B. „Zakątek dla aktywnych”
- C. „Doposażenie placu zabaw na os. Mickiewicza między blokami 34 i 36”
- D. „Raj dla dzieci – rewitalizacja placu dla najmłodszych”
- E. „Modernizacja placu zabaw”
- F. „Zakątek rekreacyjny przy szkole”
- G. „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”
- H. „Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

1.Pytanie:

„Czy certyfikaty na urządzenia fitness oraz urządzenia zabawowe należy złożyć do oferty?”

Odpowiedź:

Na czas składania ofert Zamawiający nie żąda złożenia certyfikatów. Natomiast Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów jak w SIWZ.

2.Pytanie:

„Czy do oferty należy złożyć karty techniczne urządzeń oraz rozplanowanie?”

Odpowiedź:

Na czas składania ofert Zamawiający nie żąda złożenia kart technicznych oraz rozplanowania. Natomiast Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów jak w SIWZ.

3.Pytanie:

„Czy certyfikaty mają być wydane przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą czy przez Niezależną Jednostkę Certyfikującą?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby złożone certyfikaty wydane były przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą.

4. Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza certyfikaty systemowe na urządzenia zabawowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza certyfikatów systemowych, do każdego z zaproponowanych urządzeń zabawowych należy przedstawić indywidualny certyfikat.

5. Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w urządzeniach fitness siedzisk i oparcie wykonanych z płyty HDPE?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby siedziska i oparcia w urządzeniach fitness wykonane były ze stali nierdzewnej.

6. Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści urządzenia równoważne, spełniające te same funkcje, o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji +/- 5cm jest wskazywaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenia siłowe różniące się wymiarami, z zaznaczeniem, że muszą spełniać identyczne funkcje jak w projekcie oraz posiadać takie same lub lepsze parametry.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami zmieniającymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zmienia następujące terminy:

- termin składania ofert na 13.11.2019r. , godz. 09:30
- termin otwarcia ofert – 13.11.2019r. godz. 10:00
- termin związania ofertą i ważności wadium w formie niepieniężnej – 12.12.2019r.

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.



Opracowali:

Członkowie Komisji ze strony BZP:

Główny Specjalista BZP Magdalena Śliwińska
Główny Specjalista
Biura Zamówień Publicznych
M. Śliwińska
Magdalena Śliwińska

Gł. Specjalista BZP Karol Chruściel

Główny Specjalista
Biura Zamówień Publicznych
Karol Chruściel
Karol Chruściel
Inspektor
Wydziału Inwestycji i Remontów

Sekretarz Komisji

Inspektor WIR Beata Jasińska

Beata Jasińska
Beata Jasińska
Inspektor
ds. kosztorysowania
Wydziału Inwestycji i Remontów
Maria Nowacka
Maria Nowacka

Członek Komisji ds. kosztorysowania

Inspektor WIR Maria Nowacka

Główny Specjalista
Wydziału Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru
Robót Konstruktynio-Budowlanych
Maurycy Langner
mgr inż. Maurycy Langner
Upr. Budowlane SLK/0063/OWOK/03

Członek Komisji ds. robót budowlanych

Gł. Specjalista WIR Maurycy Langner

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Kierownik Referatu Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji, Remontów

Ewa Florek

nieobecna

Przewodniczący Komisji

Naczelnik WIR Rafał Zwoliński

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoliński
Rafał Zwoliński

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych

Kierownik BZP Jarosław Rokicki

Kierownik
Biura Zamówień Publicznych
Jarosław Rokicki
Jarosław Rokicki

Zatwierdził:

I Z-ca Prezydenta Miasta Damian Rutkowski

I Zastępca
Prezydenta Miasta
Damian Rutkowski
Damian Rutkowski

