


WIF.0003.79.2019.MC



Dąbrowa Górnicza, 04.11.2019 r.

Pani  
Katarzyna Zagajska  
Radna Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

dot. interpelacji nr BRM.0003.388.2019 z dnia 22.10.2019 r.

W nawiązaniu do Pani interpelacji dotyczącej jakości wody pitnej w Dąbrowie Górniczej informuję, iż Dąbrowskie Wodociągi dostarczają mieszkańcom Dąbrowy Górniczej wodę zimną, która jest systematycznie badana przez akredytowane laboratorium oraz nadzorowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Wyniki badań wody spełniają wymagania aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i są publikowane na stronie internetowej <https://dabrowskie-wodociagi.pl/parametry-wody/>.

Celem utrzymania normatywnej jakości wody Spółka prowadzi prace prewencyjne polegające na płukaniu końcówek sieci wodociągowej, czyszczeniu hydropneumatycznym (dynamiczne płukanie mieszaniem wody i sprężonego powietrza) oraz pracach eksploatacyjnych polegających na systematycznych przeglądach oraz wymianach armatury sieciowej (zasuw, hydranty).

W roku 2019 zgłoszenia dotyczące jakości wody w większości pochodziły z rejonów zaopatrywanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW), które jest w trakcie planowanej na 3 lata modernizacji sieci magistralnej, o czym mieszkańcy byli informowani w roku 2018. Podczas realizowanych przez GPW prac na zasilaniu dzielnic Błędów, Okradzionów, Łosień i Strzemieszycy występują zakłócenia w dostawie wody, jednak służby techniczne Dąbrowskich Wodociągów dochowują należytej staranności, poprzez płukanie sieci i przyłączy oraz dostawę wody beczkowozami, aby uciążliwości dla klientów z tytułu występujących zakłóceń były jak najmniejsze. Mieszkańcy o zakłóceniach w pracy sieci są na bieżąco informowani poprzez

ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej, rozwieszane w terenie oraz poprzez system teleinformatyczny E-bok i Vocatel.

Informuję jednocześnie, że w październiku br. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zgłosiła problem z jakością wody na osiedlu Struga. W dniu zgłoszenia Dąbrowskie Wodociągi wykonały badania wody zimnej na zasilaniu bloków, które potwierdziły, że jakość jest zgodna z obowiązującymi normami.

Z poważaniem

I Zastępca  
Prezydenta Miasta  
*Daniana Rutkowskiego*

Otrzymują:

1. BRM
2. Biuro Organizacyjne