



Dąbrowa Górnicza, dnia 12.12.2017 r.

**KOMENDANT MIEJSKI**

**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**w Dąbrowie Górniczej**

**ul. Podlesie 2, 41-300, Dąbrowa Górnicza**

**MZ.5580.32.3.2017.ŁM**

### **DECYZJA NR 65/MZ/2017**

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1; art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 Ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 10.11.2017 r. do 24.11.2017 r. przez mł. bryg. mgr inż. Łukasz Musiałik (Nr legitymacji służbowej 0441) – starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej na terenie:

**V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza**

Nakazuje się:

**Dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza**

wykonanie niżej wymienionych obowiązków:

1. Opracować i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza zgodnie z zapisami cytowanego niżej rozporządzenia.

**Termin realizacji: 31.01.2018 r.**

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2. Zapoznać pracowników V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza z zapisami wdrożonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przepisami przeciwpożarowymi.

**Termin realizacji: 15.02.2018 r.**

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),

3. Wyposażyć budynek V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

**Termin realizacji: 31.08.2018 r.**

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

4. Usunąć materiały palne z dróg komunikacji ogólnej służących ewakuacji w budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza (lub przedstawić dokumenty potwierdzające co najmniej trudno – zapalność w/w wyposażenia).

**Termin realizacji:** 31.01.2018 r., stale przestrzegać.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

5. Wyposażyć budynek V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami DN25 z węzłem pólstywnym spełniającą wymagania cytowanego niżej rozporządzenia.

**Termin realizacji:** 31.08.2018 r.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

6. Uzupełnić oznakowanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 7010:2012.

**Termin realizacji:** 31.01.2018 r.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

7. Oznakować miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza zgodnie z Polską Normą PN-N-01256-4.

**Termin realizacji:** 31.01.2018 r.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),

- § 4 ust 2 pkt 4 lit. f) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

### UZASADNIENIE

Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniach od 20.11.2017 r. do 24.11.2017 r. przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej w obiektach V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza wykazały nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (cytowane wyżej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) właściciel budynku powinien wyposażić budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Realizacją zadań wymienionych w przedmiotowej decyzji pozwoli na zapewnienie wyżej wymienionych obowiązków.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że opracowana dla V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie została wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do sporządzania tego typu opracowań, tym niemniej instrukcja nie zawiera wszystkich elementów narzuconych obecnie obowiązującymi przepisami (m.in. brak wszystkich danych wymaganych przez §6 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Mając na uwadze powyższe należy opracować i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodną z zapisami § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Po sporządzeniu i wdrożeniu instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza z jej postanowieniami. Należy przeprowadzić również szkolenie dla pracowników w zakresie znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Należy podkreślić, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czy szkolenia w zakresie przepisów przeciwpożarowych) mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – mówi o tym art. 4 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.).

Budynek V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza posiada kubaturę powyżej 1000 m<sup>3</sup> – ma więc obowiązek być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Należy więc wyposażić budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający zasilanie do całej strefy pożarowej budynku, a jego lokalizacja musi umożliwiać jego natychmiastowe użycie w przypadku zagrożenia. Obowiązek ten wynika z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza stwierdzono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji. Materiały palne rozmieszczone na korytarzach to krzesła, stoliki, sofy i stoły do ping-ponga. Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) należy usunąć

materiały palne z korytarzy. Spełnieniem tego punktu decyzji będzie również przedstawienie dokumentacji potwierdzającej posiadanie przez rozmieszczenie elementy wyposażenia wewnątrz (np. krzeselka) parametru co najmniej trudnozapalności.

Hydranty wewnętrzne zastosowane w przedmiotowym obiekcie nie pokrywają swym zasięgiem całej chronionej powierzchni. Budynek wyposażony został w hydranty 52 z wężem płaskoskładanym, które nie są zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przeznaczone do gaszenia pożarów w tego typu obiektach, ale przede wszystkim nie obejmują one swym zasięgiem całej powierzchni budynku. W obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, klasyfikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, koniecznym jest zabudowanie hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym o wydajności 1dm<sup>3</sup>/s każdy. Hydranty wewnętrzne powinny swym zasięgiem pokrywać całą powierzchnię chronionego przez nie obiektu w poziomie (hydranty powinny być zlokalizowane na każdej kondygnacji) oraz powinny być rozmieszczone tak, aby istniała możliwość swobodnego rozwinięcia linii gaśniczej przed nimi. Zastosowanie hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym pozwoli w sytuacji powstania pożaru na podjęcie akcji gaśniczej przez obsługę obiektu dając możliwość ugaszenia pożaru w jego wczesnej fazie rozwoju przed przybyciem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku jest zobowiązany do zapewnienia osobom przebywającym w budynku możliwości ewakuacji oraz przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.). Obowiązki powyższe spełnia się m.in. poprzez oznakowanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsc usytuowania kluczy do wyjść ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą. Obowiązek oznakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych oraz kluczy do wyjść ewakuacyjnych wynika z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a) i lit. f) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Należy więc uzupełnić oznakowanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa oraz kluczy do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z Polską Normą PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. Zrealizowanie obowiązków wymienionych w sentencji niniejszej decyzji wyeliminuje istniejące w tym zakresie nieprawidłowości i poprawi bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

### POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 2 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
st. bryg. mgt mł. Tomasz Kucior

#### Otrzymała:

- 1) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Kanclerza Jana Zamoyskiego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
- 2) MZ KM PSP Dąbrowa Górnicza a/a.