



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Dąbrowie Górniczej
ul. Podlesie 2, 41-300, Dąbrowa Górnicza
MZ.5580.33.4.2017.ŁM

Dąbrowa Górnicza, dnia 22.12.2017 r.

WPLYNĘŁO LRIA
27. 12. 2017
Nr ZSON.2-093
L. 1521

DECYZJA NR 70 /MZ/2017

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1; art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 Ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 13.12.2017 r. do 22.12.2017 r. przez mł. bryg. mgr inż. Łukasz Musialik (Nr legitymacji służbowej 0441) – starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej na terenie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nakazuje się:

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza

wykonanie niżej wymienionych obowiązków:

1. Wyposażyć budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Termin realizacji: 31.08.2018 r.

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

2. Doprowadzić do pełnej sprawności instalację odgromową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Termin realizacji: 31.08.2018 r.

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

UZASADNIENIE

Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniach od 13.12.2017 r. do 22.12.2017 r. przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza wykazały nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (cytowane wyżej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) właściciel budynku powinien przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych oraz wyposażać budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Realizacja zadań wymienionych w przedmiotowej decyzji pozwoli na zapewnienie wyżej wymienionych obowiązków.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza posiada kubaturę powyżej 1000 m³ – ma więc obowiązek być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Należy więc wyposażać budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający zasilanie do całej strefy pożarowej budynku, a jego lokalizacja musi umożliwiać jego natychmiastowe użycie w przypadku zagrożenia. Obowiązek ten wynika z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza instalacja odgromowa zgodnie z przedstawionym protokołem z przeglądu jest niesprawna. Instalacja odgromowa w przypadku braku jej sprawności może przyczynić się do powstania pożaru w budynku, należy więc doprowadzić ją do pełnej sprawności. Właściciel budynku ma obowiązek utrzymywania instalacji w stanie pełnej sprawności. Mówią o tym m.in. art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. Zrealizowanie obowiązków wymienionych w sentencji niniejszej decyzji wyeliminuje istniejące w tym zakresie nieprawidłowości i poprawi bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 2 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



p.o.
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Dąbrowie Górniczej
kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
- 2) MZ KM PSP Dąbrowa Górnicza a/a.

27.12.2017