



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 31.12.2019 r.

GR/04320/19/W10095/19

**Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna
ALMAPROJEKT mgr inż. Maciej Kolesiński
ul. Wrzosowa 35
41-260 Sławków**

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu ulicy AK Ordona w Dąbrowie Górniczej.

W odpowiedzi na złożony wniosek informujemy, że nie wnosimy uwag do dokumentacji jw. Podtrzymujemy stanowisko dotyczące zastosowania w nawierzchniach asfaltowych włązów pływających.

Poniżej ze względów eksploatacyjnych podajemy warunki zabezpieczenia istniejącej infrastruktury:

- należy zapewnić możliwość łatwego dostępu do przewodów wod-kan. w każdym punkcie przebiegu ich trasy;
- wykonać regulację pionową urządzeń podziemnych do powierzchni drogi;
- przed i po wykonaniu prac wykonawca winien jest przeprowadzić przegląd armatury kanalizacyjnej pod nadzorem D.W. Sp. z o.o. (protokół z przeglądu z zaznaczoną ilością studni i ich stanem technicznym).

Zasadnym jest dokonać dodatkowych uzgodnień branżowych z właścicielem kanalizacji deszczowej tj. Urzędem Miasta Wydział Inwestycji Miejskich.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń wod – kan powinny być prowadzone pod nadzorem Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. W przypadku kolizji z nie zinwentaryzowaną siecią należy przerwać roboty i powiadomić Dąbrowskie Wodociągi . Na 7 dni przed przystąpieniem do budowy zjazdu prosimy o pisemne wystąpienie o nadzór.

Z poważaniem

Do wiadomości:
TK;
OW

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. FINANSOWYCH**
Kopecz
mgr Iwona Kopeczyk