

ZP.WIR.271.4.30.2020

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zw. dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 EUR. na zadanie pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: – Przedszkole Nr 39.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i w związku z częścią z nich dokonuje zmian SIWZ w sposób jak następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy w §4 Punkt 3. podpunktów:

3.30 „Koszty wszelkich przekładek, zabezpieczenia w przypadku wystąpienia kolizji z obcym uzbrojeniem, koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie z wymogami użytkowników i właścicieli”,

3.37 „koszty zaślepienia i zamulenia starych wodociągów i kanalizacji”,

3.38 „koszty utylizacji materiałów z robót rozbiórkowych (demontażowych)”,

3.40 „koszty przełączeń nowo wykonanej instalacji wod-kan do istniejącej instalacji w celu uzyskania ciągłości działania instalacji w całym obiekcie”,

3.42 „koszty odwozu złomu do składowiska”,

3.45 „koszt wykonania i montażu na każdym obiekcie tablic informacyjno – pamiątkowych, które zostaną zamontowane na każdym obiekcie objętym zamówieniem”,

3.47 „koszty zawieszenia budek lęgowych zgodnie z wykonaną opinią ornitologiczną”,

3.48 „koszty demontażu, przenoszenia i ponownego montażu, koszty magazynowania, zabezpieczenia i nadzorowania w kontenerach zamkniętych, na czas trwania robót budowlanych wyposażenia (w tym meble) i dokumentów”,

3.49 „koszty demontażu i ponownego montażu, przenoszenia i zabezpieczenia wyposażenia kuchni”

3.54. Koszty zakupu, dostawy i montażu gaśnic, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji p.poż.

Koszty ogólne budowy wskazane w §4 Punkt 3. nie mogą dotyczyć kosztów bezpośrednich wynikających z technologii prac oraz jakichkolwiek pozycji kosztorysowych.

Wysokość kosztów pośrednich nie wiąże się w sposób bezpośredni z rodzajem i ilością konkretnej roboty budowlanej, wobec czego nie można dla nich określić jednostkowych norm nakładów rzeczowych. Właśnie dlatego te koszty określa się jako pośrednie, ponieważ nie można ich powiązać w sposób bezpośredni z poszczególnymi rodzajami, a zwłaszcza przedmiarami/obmiarami robót budowlanych wykonywanych na poszczególnych placach budów firmy.

Koszty pośrednie, jako kalkulacyjne kategorie kosztów robót budowlanych, obejmują dwie podstawowe grupy kosztów firmy budowlanej, a mianowicie:

- koszty zarządu firmy, zajmujące w całości wskaźnika Kp ok. 40%
- koszty ogólne budowy, zajmujące w całości wskaźnika Kp ok. 60%

Koszty zarządu firmy obejmują wszystkie koszty ponoszone przez szeroko rozumiane kierownictwo firmy, a więc nie tylko dyrekcję, ale również komórki obsługujące całe przedsiębiorstwo (jak centralny magazyn, laboratoria, produkcję pomocniczą, transport itp.).

Na strukturę kosztów zarządu firmy składają się (przykładowo):

- płace i narzuty na płace personelu zarządu,
- koszty marketingu i reklamy,
- koszty delegacji i przejazdów,
- koszty eksploatacji samochodów służbowych,
- koszty biurowe i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia, ubezpieczenia,
- koszty finansowe,
- koszty racjonalizacji i wynalazczości,
- inne koszty.

Na strukturę kosztów ogólnych budowy składają się (przykładowo):

- płace i narzuty na płace stałego personelu budowy (kierownik, majstrowie itp.),
- ubezpieczenie budowy,
- zużycie zaplecza technicznego budowy,

- zużycie sprzętu budowlanego,
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy,
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
- inne koszty.

W związku z powyższym ww. podpunkty powinny być traktowane jako koszty bezpośrednie, a tym samym winny być kalkulowane poprzez właściwe dla nich pozycje kosztorysowe.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące zakresy prac wynikające z powyższych podpunktów Punktu 3 §4 Wzoru Umowy, tj:

3.45 „koszt wykonania i montażu na każdym obiekcie tablic informacyjno – pamiątkowych, które zostaną zamontowane na każdym obiekcie objętym zamówieniem”,

3.48 „koszty demontażu, przenoszenia i ponownego montażu, koszty magazynowania, zabezpieczenia i nadzorowania w kontenerach zamkniętych, na czas trwania robót budowlanych wyposażenia (w tym meble) i dokumentów”,

3.49 „koszty demontażu i ponownego montażu, przenoszenia i zabezpieczenia wyposażenia kuchni”

3.54. Koszty zakupu, dostawy i montażu gaśnic, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji p.poż.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 3:

W załączonej dokumentacji technicznej brakuje projektów na remont pomieszczeń kuchni – *przedmiary 11. Instalacja wentylacji w kuchni, 12. Roboty remontowo budowlane w kuchni, 13. Roboty instalacji elektrycznej w kuchni* oraz ułożenie kabla światłowodowego – zakres przedmiaru 14. Branża TELETECHNICZNA. Prosimy o dołączenie brakującej dokumentacji technicznej.

Odp. Projekty w załączeniu – załącznik nr 1 do Odpowiedzi

Pytanie 4:

Umowa §4 Punkt 3. Ppkt. 3.49 „koszty demontażu i ponownego montażu, przenoszenia i zabezpieczenia wyposażenia kuchni” - z uwagi na gwarancje producenckie oraz wykonawcze, prosimy o udzielenie informacji na temat producenta oraz firmy wykonawczej ww. instalacji wyposażenia kuchni. Wykonanie demontażu oraz ponownego montażu przez innego Wykonawcę niż firma, która wykonywała wskazaną pracę skutkować będzie utratą wcześniej wspomnianej gwarancji a wybrany Wykonawca nie jest w stanie i nie powinien brać na siebie gwarancji za materiały dostarczane przez poprzedniego Wykonawcę.

Odp. Wyposażenie kuchni nie jest już objęte gwarancją.

Pytanie 5:

Jeżeli Inwestor wymaga, żeby Wykonawca przedmiotowego zadania wziął na siebie gwarancję na instalację i urządzenia wyposażenia kuchni prosimy o informacje jaki jest stan instalacji i wyposażenia, kiedy została wykonana i jakie warunki gwarancji posiada Zamawiający, a jaki okres gwarancji Wykonawca winien udzielić na ww. zakres.

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 4.

Pytanie 6:

Przedmiar WYPOSAŻENIE PIĘTRO – pomieszczenie Pralnia [2.30] pozycja 9. *Szafa na pościel, drzwi przesuwne, płyta laminowana - brzoza, 30 kompletów pościeli 1422 x 488 x 2005* oraz 10. *Szafa na pościel, drzwi przesuwne, płyta laminowana - brzoza, 30 kompletów pościeli 1422 x 488 x 2005.*

Czy w pozycja tych ma być wyceniona również dostawa pościeli?

Odp. Nie wyceniać pościeli.

Pytanie 7.1.:

Przedmiar 12 Roboty remontowo budowlane kuchnia:

7.1 poz. 6 - *Likwidacja otworu w stropie i stropodachu o śr. 300mm (płyta kanałowa gr. 42 cm, izolacja z wełny min. gr. 10 cm, pustka powietrzna, płyty korytkowe 15 cm, papa podkładowa, papa wierzchniego krycia) po demontażu instalacji wentylacji.*

Prosimy o rozpisanie poszczególnych zakresów prac z podaniem ilości każdego z zakresu prac.

Odp. Zmienia się opis pozycji na: likwidacja otworów w stropie i stropodachu o średnicy 300mm poprzez zabetonowanie betonem C16/20 (grubość 2X12cm) z wypełnieniem wełną mineralną. Na dachu ułożyć 1x papę podkładową i 1 x papę wierzchniego krycia.

Wykreśla się z przedmiaru 1.7 i 1.8.

Pytanie 7.2.:

7.2 Poz. 12 - *Wykończenie otworu po stronie wewnętrznej i zewnętrznej w dachu po montażu wentylatora (papa podkładowa i wierzchniego krycia)*

Prosimy o rozpisanie poszczególnych zakresów prac z podaniem ilości każdego z zakresu prac.

Zwracamy uwagę, że pozycje z zastosowaną jednostką 1kpl. będące robotami złożonymi w przypadku rozliczenia kosztorysowego – nie jest opisem wyczerpującym w myśl ustawy PZP Art. 29 ust.1. Brak precyzyjnego, jasnego i wyczerpującego opisu robót wraz z podaniem ilości dla poszczególnych robót spowoduje brak porównywalności złożonych ofert oraz nieuczciwą konkurencję.

Odp. Opis robót uzupełnia się o zapis: - i montaż przejścia szczelnego.

Pytanie 8:

8. Przedmiar 13 Roboty inst. elektrycznej w kuchni:

8.1 Poz. 1.4. – brak podanego rodzaju/ typu kabla do wyceny. Prosimy o podanie.

8.2 Poz. 1.5. - brak podanego rodzaju/ typu kabla do wyceny. Prosimy o podanie.

Odp. - Pozycja 1.4 - w opisie robót dopisuje się: przewód YDY 5x2,5mm²

- Pozycja 1.5 - w opisie robót dopisuje się: przewód YDY 5x6mm²

Przedmiar zawiera zestawienie materiałów, którym należy się posiłkować.

Pytanie 9:

9. Przedmiar 15 Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

9.1 Poz. 44. – *Monitoring kanalizacji projektowanej z pomiarami spadków przewodów i opisem jej parametrów technicznych na wewnętrznej ścianie rury.*

Prosimy o zmianę jednostki z kpl. na mb.

9.2 Poz. 21. - *Likwidacja istniejących studni betonowych śr. 1,2m; h_{śr} = 4,0m - wykop + demontaż + wysypisko + składowisko (włąz fi 600) + opłata za składowisko + zasypianie (analogia - rury kanalizacyjne)*

Co ma być wycenione w tej pozycji? Likwidacja studni czy przez analogię rur kanalizacyjnych?

Jeżeli rur kanalizacyjnych prosimy o zmianę jednostki i podanie ile metrów jest rur do likwidacji.

Odp. Poz. 44 – zmienia się jednostkę miary na : mb

Poz. 21 – pozycja dotyczy likwidacji studni

Pytanie 10:

10. Przedmiar 16 Przebudowa kanalizacji deszczowej:

Poz. 44. - *Likwidacja istniejących studni betonowych śr. 1,2m; h_{śr}=4,0m - wykop + demontaż (włąz śr. 600) + wywóz i opłata za wysypisko + zasypianie (analogia - rury kanalizacyjne)*

Co ma być wycenione w tej pozycji? Likwidacja studni czy przez analogię rur kanalizacyjnych?

Jeżeli rur kanalizacyjnych prosimy o zmianę jednostki i podanie ile metrów jest rur do likwidacji.

Odp. W przedmiarze brak poz. 44, pytanie dotyczy poz. 23

Poz. 23 - pozycja dotyczy likwidacji studni

Pytanie 11:

11. Przedmiar 2 Instalacje sanitarne termo:

Poz. 4.1 *Zestaw przyłączeniowy, dla grzejników płytowych i łazienkowych, Dn·15·mm 33 = 33,0*

Prosimy o zmianę ilości – powinno być 130 a nie 33 kpl.

Odp. Poz. 4.001 - zmienia się ilość na : 130,00

Pytanie 12:

12. Przedmiar 7 Instalacje sanitarne ppoż:

12.1 Poz. 5.34 *Podłączenie separatorów tłuszczu i skrobi rurami z PVC, na wcisk, Fi·110·mm do pionów kanalizacyjnych*

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji tej należy wycenić podłączeni istniejących separatorów do kanalizacji.

12.2. poz. 10.23 *Szafka hydrantowa wewnętrzna z węzłem przeciwpożarowym*

Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy wycenić szafkę z miejscem na gaśnicę, równocześnie prosimy o wykreślenie z poz. 10.22 opisu z *miejscem na gaśnicę, Dn·25·mm.*

12.3 brak w przedmiarze pozycji na podejścia dopływowe do urządzeń – prosimy o dopisanie z podaniem ilości

12.4 brak w przedmiarze pozycji na podejścia odpływowe do urządzeń – prosimy o dopisanie z podaniem ilości

Odp. Przedmiar nr 7 Termomodernizacja instalacje sanitarne – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instal. wodociąg. ppoż.

- Poz. 5.034 – w pozycji uzupełnia się opis: Demontaż separatorów tłuszczu i skrobi na czas wykonywania robót posadzkowych i ponowny ich montaż z wykonaniem podłączenia po zakończeniu prac.

- Pozycja 10.021 – zmienia się opis na: Szafka hydrantowa naścienna z węzem przeciwpożarowym, z miejscem na gaśnicę, z zaworem hydrantowym, montowana na ścianie typ HW 25N-KP-30, modułowy SUM-150 Dn 25mm, z wykonaniem podejścia dopływowego – i jednostkę miary na: kpl
- Pozycja 10.023 – zmienia się opis na: Szafka hydrantowa wnękowa z węzem przeciwpożarowym, z miejscem na gaśnicę, z zaworem hydrantowym, montowana we wnęce typ HW 25N-KP-30, modułowy SUM-150 Dn 25mm, z wykonaniem podejścia dopływowego – i jednostkę miary na: kpl
- Pozycja 10.020 i 10.022 – wykreśla się z przedmiaru robót
- Pozycja 2.039, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.045, 2.046, 2.047, 2.048 – w opisie robót dopisuje się : z wykonaniem podejścia dopływowego
- Pozycja 5.038, 5.039, 5.040, 5.041, 5.042, 5.043, 5.044, 5.045, 5.046, 5.047, 5.048, 5.049, 5.050, 5.051, 5.052, 5.053 - w opisie pozycji dopisuje się : z wykonaniem podejścia odpływowego

Pytanie 13:

13. Przedmiar 9 Inst. niskoprądowe ppoż – brak w przedmiarze działu MONTAŻ INSTALACJI CCTV – zgodnie z Projektem i zestawieniem materiałów dział D do projektu. Prosimy o dopisanie pozycji do przedmiaru z podaniem ilości.

Odp. roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem - bez instalacji CCTV

Pytanie 14:

14. Przedmiar 1 poz. 89 - *Napis "PRZEDSZKOLE" /obrys 300 cm x 35 cm/ nad wejściem głównym. Gr. liter 5cm; każda litera mocowana oddzielnie* – prosimy o informację z czego mają zostać wykonane litery, czy mają być podświetlane?

Odp. Z przedmiaru nr 1 wykreśla się pozycję 89

Pytanie 15:

15. Ze względu na szeroki zakres robót, obszerne zakresy prac w poszczególnych pozycjach przedmiarowych oraz obszerną dokumentację z jaką należy się zapoznać zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

Pytanie 16:

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) a także mając na względzie szczególnie ciężką sytuację na Śląsku, która może mieć istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 15.

Pytanie 17:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zgodę i dodanie zapisu w § 16, że łączna wysokość wszystkich kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca, nie może przekroczyć 10 % wartości umowy brutto.

Takie doprecyzowanie SIWZ będzie w końcowym rachunku generowało korzyść dla Zamawiającego, gdyż dla Wykonawcy oznacza ograniczenie ryzyka, że Zamawiający może obciążać go nadmiernymi w odniesieniu do wartości kontraktu karami umownymi, a więc dla Wykonawcy umożliwia najniższą możliwą kalkulację cenową oferty przetargowej.

Wykonawca uważa, że skoro Zamawiającego obowiązuje dyscyplina finansów publicznych, powinien on dążyć do minimalizacji kosztów realizacji wymaganego zamówienia, przy zachowaniu racjonalnych warunków tej realizacji.

Odp. Zamawiający nie wprowadza limitu łącznej wysokości kar umownych.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

Odp. Jak wskazują liczne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, informacje dotyczące podwykonawców nie stanowią treści oferty sensu stricto, a podanie w niej zakresu prac, które będą wykonane przez podwykonawcę ma charakter wyłącznie informacyjny (tak m.in. w wyrokach KIO z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1528/17 i z 21 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2336/17) co potwierdza możliwość, o której mowa w pytaniu.

Pytanie 19:

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

Odp. Koszty będzie ponosił użytkownik obiektu.

Pytanie 20:

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).

Odp. Koszty będzie ponosił użytkownik obiektu.

Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wyznaczony przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w w/w postępowaniu. W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 6.08.2020

Odp. Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 15.

Pytanie 22:

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/com i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawczych, uzależniony jest od „zamiaru” i świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert wskazać jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych podwykonawców do wykonania wskazanych zakresów, nie ma obowiązku wskazywania ich nazw i danych kontaktowych. Ponadto, zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z niego skorzystać, tj. zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferując potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili składania oferty nie przesądza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Powyższe, koresponduje z treścią art. 36b ust. 1a ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO z dn. 13.02.2017 r., sygnatura akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r., sygnatura akt 234/17. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiązku podania pełnych nazw firm podwykonawczych. (Chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to nie ma obowiązku podania pełnych nazw firm podwykonawczych w sytuacji, w której nie korzysta z zasobu podmiotu trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 23:

Cytując SiWZ

„8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

8.2.3.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda z robót, obejmujące łącznie: docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę lub rozbudowę lub montaż instalacji c.o., wymianę lub montaż stolarki okiennej lub drzwiowej, roboty konstrukcyjno-budowlane. „

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony:

8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

8.2.3.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda z robót, obejmujące łącznie: docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę lub rozbudowę lub montaż instalacji c.o., wymianę lub montaż stolarki okiennej lub drzwiowej, roboty konstrukcyjno-budowlane.

Zmiana ta nie wpłynie znacząco na zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy i nie będzie miało negatywnego skutku na ocenę rzetelnego wykonania zamówienia przez wykonawcę. Z drugiej strony, z pewnością rozszerzy ilość oferentów startujących do przetargu a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność i poprawi kondycję finansową zamówienia.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ponadto działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w sposób jak następuje:

Przedmiar nr 1 : Roboty budowlane – termomodernizacja
w opisie robót dopisuje się

- poz. 24 i 25 : siatka systemowa pancerna o gramaturze powyżej 160g/m2
- poz. 37 i 38 : w tym siatka systemowa pancerna o gramaturze powyżej 160g/m2 do wysokości 2m od poziomu terenu
- Poz. 28 : z systemowym króćcem oraz rurą rozsączającą dł. 2 m wypełnioną żwirem płukany
- Poz. 45 : 2 cm piasku pod geowłókniną

Przedmiar nr 5 : Roboty budowlane – roboty wewnętrzne
w opisie robót dopisuje się

- Poz. 105 i 109 : z systemowymi listwami wykończeniowymi, progowymi
- Poz. 115 : z systemowymi listwami wykończeniowymi, dylatacyjnymi, progowymi

Przedmiar nr 12 roboty remontowo-budowlane:

- zmienia się opis pozycji nr 1.16 na: - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na wysypisko z opłatą za składowanie.

- poz. 1.17 i 1.18 – wykreśla się z przedmiaru.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zmienia następujące terminy:

termin składania ofert na 04.08.2020 r., godz. 09:30;

termin otwarcia ofert na 04.08.2020 r., godz. 10:00;

termin związania ofertą i ważności wadium w formie niepieniężnej na 02.09.2020 r.

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Podpisali:

Członkowie Komisji ze strony WZP:

Główny Specjalista WZP Agnieszka Sokołowska

Główny Specjalista
Wydziału Zamówień Publicznych
A. Sokołowska
Agnieszka Sokołowska

Główny Specjalista WZP Karol Chruściel

Główny Specjalista
Wydziału Zamówień Publicznych
K. Chruściel
Karol Chruściel

Inspektor WZP Dominika Wróblewska

nieobecna

Sekretarz Komisji

Inspektor WIR Wojciech Zakrzewski

Inspektor
Wydziału Inwestycji i Remontów

Wojciech Zakrzewski

Członek Komisji ds. branży instalacyjnej Inspektor Nadzoru WIR
Barbara Noga

B. Noga

Członek Komisji ds. branży elektrycznej Inspektor Nadzoru WIR
Dariusz Zaciera

nieobecny

Członek Komisji ds. branży budowlanej Inspektor Nadzoru WIR
Maurycy Langner



Członek Komisji ds. kosztorysowania
Inspektor WIR Maria Nowacka



Inspektor
ds. kosztorysowania
Wydziału Inwestycji i Remontów

Maria Nowacka

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zastępca Naczelnika WIR Mariusz Obszański

nieobecny

Akceptował pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:
Zastępca Naczelnika WZP Magdalena Śliwińska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Zamówień Publicznych

Magdalena Śliwińska

Przewodniczący Komisji
Naczelnik WIR Rafał Zwoliński

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów

Rafał Zwoliński

Zatwierdził:
wz. Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta Miasta Damian Rutkowski


wz. Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta Miasta
Damian Rutkowski

