

Dąbrowa Górnicza, 25.09.2020r.

ZP.WIR.271.4.47.2020

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.350.000,00 EUR na zadania pn.:

I. „Doposażenie placu zabaw przy SP nr 7”

II. „Aktywny Junior, Aktywny Senior”

III. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Spisaka/Swobodna w Dąbrowie Górniczej”

Pytanie:

w związku z postępowaniem przetargowym na zadanie cz. II „Aktywny Junior, Aktywny Senior” proszę o informację, czy dopuszczają Państwo aby domek zabawowy (pozycja 17. w projekcie budowlanym) miał konstrukcję z profili stalowych, dach i wypełnienia boczne z tworzywa HDPE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla domku zabawowego (poz 17 w projekcie budowlanym) wykonania konstrukcji o profilu minimum 80x80xmm ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, dach i wypełnienia boczne z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, podest i siedziska z płyty HPL antypoślizgowej, trwałej i wodoodpornej.

Termin, miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.


Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Rafał Zwoliński

