



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 03.12.2020 r.

GR/03847/20/W10373/20

dotyczy: zapewnienie dostawy wody dla budynku mieszkalnego projektowanego na dz. nr 16/3, 17/6, 19/4 przy ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej

W odpowiedzi na Pana wniosek w załączeniu odsyłamy plan sytuacyjny z orientacyjnie wysowaną (w pobliżu przedmiotowej działki) trasą sieci wodociągowej.

Jednocześnie zapewniamy dostawę wody z wodociągu stal DN 100 przebiegającego w ul. Poniatowskiego.

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym rejonie nie zapewniamy odbioru ścieków bytowych.

Przed przystąpieniem do realizacji budowy przyłącza wodociągowego należy wystąpić do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Poniżej podajemy pomiary na pobliskich hydrantach:

Lokalizacja	Rodzaj hydrantu	Ciśnienie statyczne [MPa]	Ciśnienie dynamiczne [MPa]	Wydajność hydrantu [dm ³ /s]
Poniatowskiego 15	Podziemny DN80	0,44	0,11	7,57


Pomiary zostały wykonane w dzień powszedni w godzinach dopołudniowych. W przypadku wystąpienia awarii, zmiany pracy sieci lub kierunku zasilania przedmiotowe parametry mogą ulec zmianie.

Przedstawione pomiary są zgodne z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), zgodnie z którym:

„Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm³/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny”.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
ROZWOJU TECHNICZNEGO


Marta Sroczyk

Skala 1:1000

