




ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA

WIF.0003.30.2021.PŻ



Dąbrowa Górnicza, dnia 12-04-2021



Pan
Jerzy Reszke
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: Interpelacji nr: BRM.0003.824.2021 z dnia 24.03.2021r.

W odpowiedzi na w/w interpelację w sprawie zalewania piwnic budynku przy ul. Stacyjnej 20 informuję, że przyczyną jest brak prawidłowego odwodnienia nieruchomości. Przeprowadzona kontrola przez spółkę Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. z udziałem przedstawicieli zarządcy budynku wykazała brak drożności kanalizacji deszczowej (pełne studnie). Ponadto wody opadowe z dachu budynku są odprowadzane za pomocą rynien spustowych bezpośrednio w grunt i częściowo do kanalizacji wewnętrznej, która nie ma odbiornika. Powyższe ma również wpływ na zalewanie budynku i podmakanie ścian fundamentowych.

W celu wyeliminowania zalewania nieruchomości należy niezwłocznie przebudować system kanalizacji deszczowej na podstawie wydanych warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych znak: GR/00219/18/W00880/18 z dnia 30.01.2018r., która leży w gestii prawnego dysponenta nieruchomości.

**I Zastępca
Prezydenta Miasta**

Damian Rutkowski

Do wiadomości:

BRM
BO



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dg.pl
www.dg.pl

Centrala: tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 42
tel. +48 32 295 67 17
faks: +48 32 262 50 32