


Proszę o  
realizację  
p. G. Kilian  
do wiad. p. A. J. Wojcik.  
28.03.2018 r.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Dąbrowie Górniczej  
ul. Podlesie 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Znak sprawy: MZ.5580.1.3.2018.ŁM

Dąbrowa Górnicza, dnia 26.03.2018 r.



### DECYZJA NR 8/MZ/2018

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.)

#### nakazuję

Muzeum Miejskiemu „SztYGarka”,  
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69

#### wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1: Dokonać okresowej kontroli instalacji odgromowej w budynku Muzeum Miejskiego „SztYGarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69, a sprawność techniczną instalacji potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

##### Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 31.12.2018 r.

Obowiązek nr 2: Wykonać przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Muzeum Miejskiego „SztYGarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69.

##### Podstawy prawne obowiązku nr 2:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustaliam na: 31.12.2018 r.

Obowiązek nr 3: Wykonać przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69.

Podstawy prawne obowiązku nr 3:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 3 ustaliam na: 31.12.2018 r.

Obowiązek nr 4: Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69.

Podstawy prawne obowiązku nr 4:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 4 ustaliam na: 31.12.2018 r.

Obowiązek nr 5: Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69. Osoba dokonująca aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podstawy prawne obowiązku nr 5:

- art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.),
- § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania obowiązku nr 5 ustaliam na: 30.09.2018 r.

### **Uzasadnienie**

W dniach od 20.02.2018 r. do 23.02.2018 r. na podstawie upoważnienia z dnia 07.02.2018 r. znak MZ.5580.1.1.2018.ŁM Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej w budynku Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których



sporządził protokół z dnia 23.02.2018 r. znak MZ.5580.1.2.2018.ŁM. Protokół został podpisany przez Dyrektora Muzeum Miejskiego „Szttygarka” Pana Arkadiusza Rybak który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek będący w użytkowaniu przez Muzeum Miejskie „Szttygarka”, ma następującą charakterystykę pożarową: Budynek wybudowany w 1848 r., podpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje nadziemne. Długość budynku 68,45 m, szerokość części środkowej 14,0 m, części bocznych 18,4 m. Wysokość 11,54 m. Powierzchnia zabudowy 1259 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1600 m<sup>2</sup>. W/w parametry określono w oparciu o aktualnie obowiązującą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2015 r. (ostatnia aktualizacja grudzień 2017 r.). Budynek użytkowany jako Muzeum Miejskie.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie: składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji, braku możliwości natychmiastowego skorzystania z wyjścia ewakuacyjnego w przyziemiu (drzwi stale zamknięte na klucz), braku aktualnego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku, braku sprawności i przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, braku sprawności i przeglądu instalacji oddymiania klatek schodowych, braku przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej, braku pełnej sprawności i przeglądu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zastawiania hydrantów wewnętrznych przez elementy ekspozycji (ograniczony dostęp do urządzenia przeciwpożarowego), brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnej z obowiązującymi przepisami, braku sprawności drzwi przeciwpożarowych (nie zamykają się samoczynnie – prawdopodobnie uszkodzone samozamykacze). Część w/w nieprawidłowości została usunięta w trakcie prowadzonych czynności kontrolno –rozpoznawczych – usunięto materiały palne z dróg komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz dokonano napraw/regulacji drzwi przeciwpożarowych – wszystkie drzwi po przeprowadzonych pracach działały prawidłowo.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 01.03.2018 r. nr MZ.5580.1.2.2018.ŁM zawiadomiono Muzeum Miejskie „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Strona odpowiedziała pismem znak Dz.MMS.071.1.2018 z dnia 12.03.2018 r., w którym przedstawiła dowody na wykonanie:

- skrzynek z kluczami do drzwi ewakuacyjnych – zapewniono możliwość natychmiastowego skorzystania z wszystkich wyznaczonych do ewakuacji drzwi,
- przedstawiono protokół ze sprawdzenia wyłącznika p-poż Nr 1/2018 z 08.03.2018 r., na podstawie którego Pan Zbigniew Więcek Nr upr. G1-D-106/2848/2015 potwierdził sprawność w/w wyłącznika,
- przedstawiono dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie/zapewnienie dostępu do hydrantów wewnętrznych w budynku.

Mając na uwadze powyższe Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej zdecydował uwzględnić w tym zakresie przedstawione dokumenty i umorzyć postępowanie, w punktach, których potwierdzenie realizacji przedstawiono.



Stan faktyczny w kontrolowanym budynku (obiekcie, terenie) w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości był następujący:

- nie przedstawiono aktualnego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69,
- stwierdzono brak sprawności instalacji oddymiania klatek schodowych,
- stwierdzono brak pełnej sprawności systemu sygnalizacji pożarowej,
- przedstawiona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2015 r. (ostatnia aktualizacja grudzień 2017 r.) nie zawiera wszystkich informacji wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami.

Dowodem na zaistniałe nieprawidłowości jest protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, gdzie w „Wykazie stwierdzonych nieprawidłowości” na stronie 4 w punktach 3, 5, 6, 7 i 9 opisano przedmiotowe nieprawidłowości. Strona postępowania w toku postępowania nie zanegowała tego faktu.

Niesprawną technicznie instalacja piorunochronna nie zapewnia wymaganej ochrony odgromowej. W związku z powyższym przedmiotowa instalacja powinna być poddawana okresowym kontrolom mającym na celu wykrycie ewentualnych wad i usterek.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego kontrola okresowa instalacji odgromowej powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat w zakresie uziemień instalacji.

Podstawą wydania niniejszego nakazu jest treść § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w którym zabroniono użytkowania instalacji (w tym odgromowej) niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego.

W trakcie z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 ustalono, że nie przedstawiono protokołów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i systemu oddymiania klatek schodowych.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23.02.2018 r.

System Sygnalizacji Pożarowej i system oddymiania klatek schodowych, zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, są urządzeniami przeciwpożarowymi. Użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych nie poddawanych przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być



przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją techniczną – ruchową i Polskimi Normami, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Brak wymaganych przeglądów i konserwacji instalacji nie daje gwarancji prawidłowego jej funkcjonowania i może uniemożliwić szybkie wykrycie i przekazywanie informacji o występującym zagrożeniu. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, stan taki może opóźnić czas podjęcia skutecznych działań gaśniczych oraz ewakuację, tym samym opóźnić sprawne opuszczenie obiektu przez osoby w nim przebywające, jeszcze we wczesnej fazie rozwoju pożaru, kiedy to bezpieczna ewakuacja jest jeszcze możliwa.

Jednym, z obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, w tym poprzez zapewnienie w wymaganych miejscach instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że instalacja oświetlenia ewakuacyjnego utożsamiana jest z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taka została wpisana w definicję zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. W toku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono brak działania części lamp oświetlenia awaryjnego oraz nie przedstawiono dokumentacji przeglądów i konserwacji instalacji, w tym badań i pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia awaryjnego do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), co w najprostszy sposób doprowadza budynek Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązku zmniejsza prawdopodobieństwo wybuchu pożaru, zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru na pozostałe części obiektu, ułatwia prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz ułatwia ewakuację ludzi.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając terminy realizacji decyzji oraz uzależniając te terminy od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:



1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu, jednak zgodnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, przejmuje – w całości lub w części – ich użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej użytkowanie. Jak wynika z akt sprawy, w zakresie nałożonych niniejszą decyzją obowiązków odpowiedzialność spoczywa na Muzeum Miejskim „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 6, które jest użytkownikiem na mocy umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Dąbrowie Górniczej

*Gnacik*  
kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik

Otrzymują:

1. Muzeum Miejskiemu „Szttygarka”, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 – 1 egz. (ZPO).
2. a/a – 1 egz.