


**PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ  
woj. śląskie**

*Szymon Paweł Reszke*

*01.11.2021* Dąbrowa Górnicza, 29.11.2021 r.

WNK.0003.15.2021



**Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej  
Jerzy Reszke**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 12 listopada 2021 r. znak BRM.0003.1027.2021 dot. zagrożenia skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej informuję:

1. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. są w trakcie realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dodatkowego podłączenia do sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (GPW) w miejscu gwarantującym możliwości techniczne zasilenia całej sieci wodociągowej wodą dostarczoną przez GPW. Ma to na celu zagwarantowanie ciągłości dostaw wody dla Gminy i mieszkańców nawet w wypadku konieczności wyłączenia ujęcia Ujejsce. Planowany koniec inwestycji to I kwartał 2022 r.
2. W ramach zrealizowanego projektu „Koncepcja z elementami studium wykonalności programu zaopatrzenia w wodę Gminy Dąbrowa Górnicza”, przeanalizowano taką możliwość. Koszt budowy stacji uzdatniania wody dla ujęcia Ujejsce jest ekonomicznie nieuzasadniony i ten wariant został odrzucony.
3. Odpowiedź w pytaniu nr 2
4. Tak, GPW jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość wody z własnych ujęć wody znajdujących się poza zasięgiem oddziaływania kopalni Pomorzany.
5. Koszt wykonania podłączenia umożliwiający zmianę kierunków dostaw wody opisany w odpowiedzi na pytanie pierwsze to 1 081 432, 93 PLN netto. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu publicznym jest firma „Justmar” Marcin Turczyński z Chełma Śląskiego.
6. Różnica w cenie to jest ok 2 zł netto na 1 m<sup>3</sup> po stronie bilansu kosztów Dąbrowskich Wodociągów. Należy jednak podkreślić, że nie przekłada się to wprost na cenę 1 m<sup>3</sup> wody dla klienta końcowego.
7. Cena w ramach obowiązującej taryfy zatwierdzonej na kolejne 3 lata się nie zmienia. Nie da się natomiast na dzień dzisiejszy prognozować jaki to może mieć wpływ na cenę wody za 6 - 8 lat

czyli w okresie pierwszych prognozowanych zakłóceń w jakości wody, ponieważ cena zakupu i produkcji wody jest tylko jednym z wielu elementów składającym się na koszt wody dla mieszkańca.

8. Tak, w ramach zrealizowanego projektu „Koncepcja z elementami studium wykonalności programu zaopatrzenia w wodę Gminy Dąbrowa Górnicza” przeanalizowano 23 potencjalne źródła wody dla Dąbrowy Górniczej. W analizie brano pod uwagę koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, zagrożenia prawne i środowiskowe oraz możliwości techniczne. W wyniku tej analizy wytypowano i stworzono koncepcje budowy nowego ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego poza zasięgiem oddziaływania kopalni Pomorzany. Planowany koszt pozyskania 1 m<sup>3</sup> wody jest porównywalny z obecnym kosztem pozyskania wody na ujęciu Ujejsce. Szacowany koszt budowy nowego ujęcia wraz z rurociągiem tranzytowym to ok. 34 mln netto. Inwestycja ta została zgłoszona do „Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości wody i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” przyjętego przez Ministerstwo Infrastruktury w lipcu tego roku. W załączniku do programu inwestycja ta została zakwalifikowana jako priorytetowa.

9. Gmina występowała o wyjaśnienia dot. wpływu wyłączenia odwodnienia podziemnych wyrobisk Kopalni „Olkusz-Pomorzany” na przepływy nienaruszalne rzek: Sztoly, Białej i Baby do organów właściwych w przedmiotowej sprawie, w tym do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, w którego kompetencjach leży nadzór nad likwidacją ww. kopalni oraz do odpowiednich organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które realizują swoje zadania przy wykorzystaniu instrumentów zarządzania zasobami wodnymi, jakimi są m.in. zgody wodnoprawne, w tym pozwolenia wodnoprawne.

Mając na względzie konieczność zbadania wszystkich okoliczności w tym temacie w lipcu br. skierowane zostało pismo do Ministra Klimatu i Środowiska o udzielenie informacji:

- czy zostały przeprowadzone analizy bądź badania potencjalnego wpływu likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany” na utrzymanie życia biologicznego, funkcji przyrodniczych, rekreacyjnych i społecznych ww. rzek oraz czy zostały zaproponowane i zaplanowane działania naprawcze, mające na celu maksymalne ograniczenie wpływu likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany” na ww. rzeki,

- czy zostały zaproponowane i zaplanowane działania naprawcze, mające na celu maksymalne ograniczenie wpływu likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany” na życie biologiczne, funkcję przyrodniczą, społeczną i rekreacyjną rzek,

- czy przeanalizowana została kwestia wpływu likwidacji na Główny Zbiornik Wód Podziemnych.

Z uwagi na brak odpowiedzi, w październiku skierowano do Ministra pismo monitujące w tej sprawie, na które również (do dnia dzisiejszego) nie wpłynęła odpowiedź.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej
2. Biuro Organizacyjne  
w miejsu

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak