



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA



Dąbrowa Górnicza, 15.06.2023 r.

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację
znak sprawy: WIN.0003.65.2023.MC
sprawa dotyczy: *interpelacji nr BRM.0003.1446.2023*
data wpływu pisma: 01.06.2023 r.



Pan
Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Informuję, że rowy melioracyjne nie były przedmiotem zadania realizowanego w ramach projektu Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Obszar nieruchomości położonych w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie (w rejonie ulic: Grabocińskiej, Chabrowej, Rzecznej, Aleja Za Remizą, Szafasowizna był niegdyś objęty zasięgiem działalności Miejskiej Spółki Wodno-Melioracyjnej rozwiązanej w 2003 roku.

Posiadamy jedynie archiwalne arkusze map w formie papierowej pozostałe po tej Spółce, do których może Pan uzyskać wgląd po uzgodnieniu terminu z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego (tel. 32 295 68 47).

Zła jakość wody w budynkach kolejowych wynika ze złego stanu technicznego wewnętrznej instalacji wodociągowej, której zarządcą jest PKP. Jedynie przebudowa/wymiana instalacji wraz z doбором odpowiednich średnic będzie gwarantowała prawidłową jakość wody dostarczanej do budynków. Działania w tym zakresie zobowiązany jest podjąć zarządca budynków.

Na wniosek administratora budynków, tj. PKP w lutym br. Dąbrowskie Wodociągi wydały warunki techniczne budowy indywidualnych przyłączy do sieci wodociągowej dla budynków kolejowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowę przyłączy wodociągowych zobowiązany jest realizować właściciel/zarządca nieruchomości.

Zgodnie z posiadaną wiedzą aktualnie przedstawiciele PKP analizują sposób przebudowy swoich instalacji. Służby techniczne PKP są w stałym kontakcie z pracownikami Dąbrowskich Wodociągów i w razie potrzeby udzielana jest niezbędna pomoc w tym zakresie.

Postępowanie dotyczące potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Dąbrowa Górnicza prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geod. 448/23, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie obecnie



toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W toku jest również postępowanie uwłaszczeniowe o nabycie przez Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego tej działki prowadzone przez Wojewodę Śląskiego.

W związku z faktem, że powyższe postępowania prowadzone są przez inne organy nie jest możliwe wskazanie terminu w jakim zostaną zakończone.

W roku 2023 Dąbrowskie Wodociągi odnotowały 30 zgłoszeń w zakresie pogorszenia jakości wody w dzielnicy Strzemieszycze. Wykonana kontrola sieci rozdzielczej wykazała, że 21 zgłoszeń było zasadnych w zakresie barwy wody, zakłócenie miało charakter chwilowy. Natychmiast zostały podjęte działania naprawcze polegające na płukaniu sieci rozdzielczej do uzyskania akceptowalnej barwy.

Część zgłoszeń dotycząca jakości wody spowodowana była czynnikiem niezależnym od Dąbrowskich Wodociągów – zakłócenie spowodowane przez zewnętrznego dostawcę wody.

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Damian Rutkowski

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Organizacyjne

