

WI.271.1.2024

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przegląd, serwis i konserwacja systemów klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szaf HiRef JAUR0205 dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.

II. Zamówienie jest realizowane poniżej 130 000 zł netto.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania jej przepisy.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert znajduje się w załączniku nr 1 oraz w formularzu cenowym.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przeglądów i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego w protokole odbioru podpisanym bez zastrzeżeń. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od momentu otrzymania dokumentu przez Zamawiającego.

IV. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku oferty wraz z wypełnionym formularzem cenowym. Oferty złożone na zmodyfikowanym druku oferty zostaną odrzucone. Ofertę należy złożyć do dnia **26.01.2024 r. do godziny 9:00** na adres e-mail: [glabus@dg.pl](mailto:glabus@dg.pl) wpisując w temacie wiadomości: „Przegląd, serwis i konserwacja systemów klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szaf HiRef JAUR0205 dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”. Przy składaniu ofert decyduje data wysłania. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem.

V. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: **cena 100%**.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

VII. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2025 r. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 7 dni od wezwania do zawarcia umowy przez Zamawiającego

VIII. Osoba przewidziana do kontaktów z Wykonawcami:

Grzegorz Labus, mail: [glabus@dg.pl](mailto:glabus@dg.pl)

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFORMATYKI  
*Michał Rabka*



Załącznik 1 do zapytania ofertowego dla zadania:  
**„Przegląd, serwis i konserwacja systemów klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szaf  
HiRef JAUR0205 dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.**



styczeń 2024

*Handwritten signature in blue ink.*

### 1. Wstęp

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zamierza zlecić przegląd, serwis, konserwację systemów klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

### 2. Założenia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie przeglądu, serwis, konserwacja systemów klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia

**- System klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szaf HiRef JAUR0205 ( lokalizacja UM ul. Granicza 21, przegląd 2 razy w roku w terminie ustalonym z Zamawiającym )**

- Sprawdzenie stanu i wymiana filtrów powietrza.
- Sprawdzenie i kalibracja czujnika zabrudzenia filtrów powietrza.
- Sprawdzenie i kalibracja czujnika przepływu powietrza.
- Sprawdzenie działania wyłączników pokryw bocznych (tam gdzie występują).
- Sprawdzenie i ewentualna wymiana łożysk wału wentylatora.
- Sprawdzenie stanu łożysk silnika wentylatora i ich smarowanie.
- Sprawdzenie poprawności zamocowania silnika i jego przewodów zasilających
- Sprawdzenie stanu paska klinowego, regulacja naciągu paska i ewentualna wymiana (tam gdzie występują).
- Sprawdzenie poprawności zamocowania koła pasowego i ew. regulacja.
- Sprawdzenie stanu grzałek elektrycznych wraz z przewodami zasilającymi i ew. wymiana.
- Sprawdzenie i ew. czyszczenie tac ociekowych oraz drożności przewodów odprowadzających.
- Sprawdzenie działania alarmu zalania tac ociekowych.
- Sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego i jego szczelności.
- Sprawdzenie zabezpieczenia na niskim i wysokim ciśnieniu.
- Sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu.
- Sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu chłodniczego.
- Sprawdzenie stanu czystości parownika i ew. odczyszczenie.
- Sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego.
- Sprawdzenie stanu skraplacza i ew. oczyszczenie.
- Sprawdzenie poboru mocy przez grzałki, wentylator, sprężarkę, nawilżacz, skraplacz.
- Sprawdzenie pracy nawilżacza parowego.
- Sprawdzenie stanu cylindra parowego i ew. wymiana.
- Sprawdzenie działania włączników i blokad.
- Sprawdzenie stanu zużycia styczników i przekaźników /ew. wymiana/.
- Sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich nastaw oraz ew. regulacja.
- Sprawdzenie wszystkich opóźnień czasowych i ew. regulacja.
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń.
- Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ew. poprawa połączeń.
- Sprawdzenie wskazań alarmowych.
- Wymiany zbiorników nawilżaczy powietrza



- Klimatyzatory typu „split” przegląd 1 raz w roku w terminie ustalonym z Zamawiającym w lokalizacji:

- 1) Hitachi 12.1 KW – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza
- 2) Daikin 14.7 KW – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza
- 3) Mitsubishi 3,5 kW - UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza
- 4) Mitsubishi MSZ-GE71VA 7,1 kW - Muzeum Szttygarka ul. Legionów Polskich Dąbrowa Górnicza
- 5) Mitsubishi 3,5 kW - Muzeum Szttygarka ul. Legionów Polskich Dąbrowa Górnicza
- 6) GREE GWC 12QC - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Tysiąclecia 20 Dąbrowa Górnicza
- 7) Mitsubishi 3,5 kW - Szkoła Podstawowa nr 11 Piłsudskiego 103 Dąbrowa Górnicza
- 8) Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF-3,5kW/4,2kW - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki Dąbrowa Górnicza
  - Pomiar i regulacja ciśnienia freonu.
  - Gruntowe czyszczenie parownika.
  - Gruntowe czyszczenie skraplacza.
  - Czyszczenie filtrów klimatyzacji.
  - Pomiar wydajności chłodniczej.
  - Smarowanie podzespołów głównych.
  - Sprawdzanie szczelności układu

#### 4. Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawca musi posiadać autoryzację serwisową wystawioną przez producenta lub dystrybutora HiRef. Dokument potwierdzający posiadanie przez wykonawcę w/w autoryzacji należy przedstawić Zamawiającemu.

#### 5. Termin realizacji i warunki płatności

Przeгляд Systemu klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szafy HiRef JAUR0205 2 razy w roku (dwa przeglądy w 2024 i dwa przeglądy w 2025)

Przeгляд klimatyzatorów typu „split” 1 raz w roku (jeden przegląd w 2024 i przegląd w 2025 )

Terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

W cenę oferty należy wliczyć dojazd do lokalizacji w/w urządzeń w Dąbrowie Górniczej.

Wykonawca wykona przedmiot zapytania do dnia 30.11.2025r.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach po wykonaniu przeglądów dla w/w urządzeń. Faktury będzie płatne w terminie do 30 dni od momentu otrzymania dokumentu przez Zamawiającego.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFORMATYKI  
*Michał Rabka*



## DRUK OFERTY

### 1. DANE WYKONAWCY:

- 1) Nazwa .....
- 2) Adres .....
- 3) Tel. /Fax. ....
- 4) NIP .....
- 5) REGON .....
- 6) KRS/CEIDG .....
- 7) Konto .....

### 2. Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania pn.:

„Przegląd, serwis i konserwacja systemów klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szaf HiRef JAUR0205 dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.

### 3. Deklaruję wykonanie zadania zgodnie z formularzem ofertowym oraz formularzem cenowym za ostatecznym wynagrodzeniem:

Netto: .....PLN (słownie netto:.....)

plus ..... % podatku VAT = ..... PLN słownie VAT: .....

Brutto: .....PLN (słownie brutto:.....)

co stanowi całkowitą wartość zamówienia.

### 4. Termin realizacji zadania:

Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie **do 30.11.2025 r.**

Deklaruję zawarcie umowy w terminie 7 dni od wezwania do zawarcia umowy przez Zamawiającego.

### 5. Oświadczenia wykonawcy:

a) Oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółową klauzulą informacyjną o wypełnieniu przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...) dostępną w Biuletynie Zamówień Publicznych pod linkiem:

<http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=64054>

b) posiadam zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie i wszelkich dokumentach i oświadczeniach związanych z zamówieniem oraz uczestniczą w realizacji umowy, na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;

c) poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie i wszelkich dokumentach i oświadczeniach związanych z zamówieniem oraz uczestniczą w realizacji umowy, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

d) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

### 6. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą 30 dni od jej złożenia.

### 7. Warunek płatności:

30 dni od otrzymania faktur przez Zamawiającego, a w przypadku wersji elektronicznej faktury termin płatności to 30 dni od jej wystawienia w systemie i powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

Płatność nastąpi zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności (split payment) i w związku z tym umowa będzie zawierać:

- a/ konkretny numer rachunku bankowego przedsiębiorcy,
- b/ informację, że rachunek bankowy jest rachunkiem do prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy,
- c/ informację, że do niniejszego rachunku bankowego prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust.1 ustawy Prawo bankowe  
*/ w tym punkcie nie ma potrzeby wskazywania numeru rachunku bankowego VAT a jedynie, chodzi o zapis, że jest on prowadzony/,*
- d/ informację, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności.

Płatnikiem będzie: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,  
NIP: 629-246-26-89, REGON: 276255312, reprezentowana przez Wojciecha Kędzię

8. Zamawiający przewiduje/~~nie przewiduje~~ możliwość unieważnienia postępowania.

.....  
(Miejscowość / data)

.....  
(Podpis i pieczęć Wykonawcy / osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

LP	Nazwa zadania	j.m.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	ilość	Wartość brutto (cena jednostkowa * ilość)	uwagi
1	Przeład systemu klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szafy Hi Ref JAUR0205 – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	4	0,00 zł	2 razy w roku
2	Przeład Hitachi 12.1 KW – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
3	Przeład Daikin 14.7 KW – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
4	Przeład Mitsubishi 3,5 kW - UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
5	Przeład Mitsubishi MSZ-GE71VA 7,1 kW - Muzeum Szttygarka ul. Legionów Polskich Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
6	Przeład Mitsubishi 3,5 kW - Muzeum Szttygarka ul. Legionów Polskich Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
7	Przeład GREE GWC 12QC - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Tysiąclecia 20 Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
8	Przeład Mitsubishi 3,5 kW - Szkoła Podstawowa nr 11 Piłsudskiego 103 Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
9	Przeład Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF-3,5kW/4,2kW - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki Dąbrowa Górnicza	szt.		0,00 zł	0,00 zł	2	0,00 zł	1 raz w roku
	<b>SUMA</b>						<b>0,00 zł</b>	

