



Dąbrowa Górnicza, 03.06.2024

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację

nr BRM.0003.31.2024

znak sprawy: WIN.0003.109.2024

sprawa dotyczy: system zamgławiającym „TOTEM”
na Placu Aktywności Mieszkańców

data wpływu interpelacji do Prezydenta: 21.05.2024

Pan
Kamil Dybich
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Zgodnie z zawartym kontraktem system zamgławiający „TOTEM” został uruchomiony 1 czerwca. Instalacja funkcjonuje od godz. 10.00 do godz. 19.00 przy minimalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 25°C.

Stan techniczny obiektu aktualnie nie budzi zastrzeżeń. W celu wyeliminowania nieprawidłowości w sierpniu 2023 roku wymieniono dysze kolumny zraszającej, filtry wstępne wraz z obudowami, węże doprowadzające wodę do pompy, czujnik temperatury oraz zespawano pęknięcia kolumny oraz gwintów dysz. Nie planuję działań zastępczych w przypadku przerwy w funkcjonowaniu systemu zamgławiającego.

Całkowity koszt realizacji zadania inwestycyjnego związanego z montażem instalacji to 117.372,14 zł. Miesięczny koszt bieżącego utrzymania obiektu w okresie jego włączenia tj. od 1 czerwca do 30 września wynosi 1.832,70 zł.

I Zastępca Prezydent Miasta
Damian Rutkowski

Pismo otrzymują:

1. Biuro Organizacyjne
2. Biuro Rady Miejskiej